



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 88619/2025

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Vecera

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 22.04.2025

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: Oprava podlah a stěn v suterénu budovy č.p. 1313 na ul. Míru, Armáda spásy ČR.

Číslo VZ: P25V00000041

Druh VZ: VZMR

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Jak bude postupováno v situaci, kdy nebude možné dodržet technologickou přestávku potřebnou pro vysychání betonových podlah, nutnou před pokládkou finálních povrchů (PVC, koberec, adt.). Jelikož se jedná o suterénní prostory s omezenou možností větrání a také celková doba realizace vč. potřebného vysychání (celkem 30 dnů) je dosti krátká. Taktéž se jedná o vysychání omítek a následných maleb.

Odpověď:

Termín realizace bude zachován v délce 30 dní.

V průběhu realizace bude provedeno kontrolním měření vlhkosti betonu a v případě vyšší hodnoty bude následně upraven termín dokončení.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ