



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 108521/2025

Spisová značka: MMFM_S 16560/2025/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona Čechová

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydek-mistek.cz

Datum: 14.05.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Číslo veřejné zakázky: **P25V00000053**

Název veřejné zakázky: **Radniční 13 – klimatizace – II.**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz:

V TZ se píše:

Stávající klimatizační jednotka SPLIT o výkonu 3,5 kW bude demontována a nahrazená za klimatizační jednotku SPLIT o výkonu 5,0 kW. Nová vnitřní výparníková jednotka bude propojená s venkovní kondenzační jednotkou pomocí stávajícího izolovaného Cu potrubí chladiva a kabeláží. Odvod kondenzátu bude napojený do stávajícího odpadu po původní nástěnné jednotce.

Problém je v tom, že stávající jednotka o velikosti 3,5kW má průměr Cu potrubí 6/10mm, kdežto nová o velikosti 5kW má průměr potrubí 10/12mm. Cu potrubí je dualka, tedy nelze demontovat např. pouze rozměr 6mm a nahradit ho rozměrem 12mm. Proto bychom doporučovali vyměnit stávající Cu potrubí za nové. I pokud je ve stávajícím systému jiné chladivo než R32, na které je nové zařízení.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že osazená klimatizační jednotka má parametry potrubí 12/6 mm s chladivem R 32. S ohledem na umístění stávajícího potrubí nedoporučujeme výměnu potrubí, ale přizpůsobení nové jednotky tomuto potrubí.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ