



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: Výměna 2 ks nákladních výtahů v objektu Mateřské školy Pohádka, Třanovského 404, Frýdek-Místek

Číslo VZ: P25V00000067

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz:

žádáme o informaci – má být klec v provedení nerez vč. bezpečnostní rolety s bezp. snímačem pro zabezpečení čelní stěny a nákladu ve výtahu.

nezle ze otevřít přílohu č.3. Položkový rozpočet je jen pro jeden výtah? šachetní dvířka požadujete bariery svisle posuvné v nerez.

Odpověď:

Zadavatel požaduje klec provedení nerez bez rolety, bariéry svislé posuvné v nerez.

Ano, položkový rozpočet je zveřejněn pro jeden výtah, tak jak je uvedeno ve výzvě k podání nabídek. Účastník musí položky vynásobit dvěma.

Příloha č. 3 Projektová dokumentace je přístupná.

Zadavatel současně posunuje lhůtu pro podání nabídek na 17. 6. 2025 do 09:00 hodin.

Mgr. Soňa Bystroňová

ředitelka