



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 197619/2025

Spisová značka: MMFM_S 32318/2025/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona Čechová

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydek-mistek.cz

Datum: 29.07.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Název veřejné zakázky	Parkoviště a park na ul. Na Půstkách – stavební práce, I. etapa
Číslo veřejné zakázky	P25V00000086
Předmět veřejné zakázky	stavební práce
Kategorie dle předp. hodnoty	podlimitní
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz:

Prosíme zadavatele o vysvětlení k povrchové úpravě sedáku laviček voskoolejovým nátěrem. Ze strany dodavatele nám bylo sděleno, že se dubové dřevo na venkovní užití nenatírá, jelikož má tendenci velice rychle tmavnout a dochází ke vzniku skvrn.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že nátěr dubového dřeva je komplikovanější, nikoliv neproveditelný. V první fázi je nutno dřevo tzv. vylouhovat, aby došlo k vyplavení tříslovin, které mohou způsobovat zabarvení. Poté je možno dřevo ošetřit penetrujícím nátěrem s pigmentem v odstínu dubu. Při nátěru může vzhledem k vlastnostem dřeva dojít k výraznější barevné kresbě. Po ošetření nátěrem dojde k delšímu zachování přirozené barevnosti dřeva. Dřevo je možno ponechat bez úpravy, bude ale docházet k šednutí až černání dřeva.

Objednatel požaduje předložením vzorků nátěru před provedením uvažované povrchové úpravy.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ