FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 319777/2026
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa
Telefon: 558609293
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz
Datum: 14.10.2026

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Název VZ: Výměna oken, ul. Dlouhá č. p. 1334,1335, Frýdek-Místek

Číslo VZ: P2600000052

Druh VZ: VZMR

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Ve výpisu oken je: nerezový distanční rámeček. Tento typ se již skoro nepoužívá, lze nahradit plastovým černým rámečkem?

Odpověď:

Možno nahradit plastovým rámečkem šedé barvy.

Dotaz č. 2

Položky 9P a 10P – ve výpisu – bezpečnostní folie 0.35. Lze nahradit bezpečnostním sklem Connex (jednostranný, popř. oboustranný)?

Odpověď:

Ano, lze nahradit bezpečnostním sklem Connex – jednostranný.

Dotaz č. 3

Cenové nabídky máme zpracovat jako jeden celek pro oba BD nebo každý zvlášť?

Odpověď:

Je nutné vyplnit oba soupisy prací s výkazy výměr a výsledky sečíst.

Dotaz č. 4

Venkovní parapety – ve výpisu TiZn – lze nacenit v provedení pozink, popř. hliník? Popř. jaká je barva?

Odpověď:

Zadavatel požaduje ocenit v provedení pozink – bez barevného tónování.

Dotaz č. 5

Poz. 5P – Pokud to výrobně nelze se zárukou, lze dodat okno pouze sklopné?

Odpověď:

Ano.

Dotaz č. 6

Poz. 9P – U dveří se požaduje: dvojsklo s Uw=1,2 W/m2k – to lze dosáhnout pomocí trojskla. Aby se vešly všechny schránky, je nutné dát pevnou příčku dveří do 2/3 dveří. Zvonkové tablo nedodáváme, je zde pouze příprava pro napojení.

Odpověď:

Výměna vstupních dveří se v této fázi nerealizuje.

Dotaz č. 6

Poz. 10P – Takto nízké okno nelze vyrobit - min. výška okna musí být 400 mm – je toto možné dodržet např. osekáním?
Lze i v takových případech podat cenovou nabídku?

Odpověď:

Toto okno účastníci ocení s výškou 400 mm. Při realizaci, v rámci fyzického zaměření stávajících otvorů bude rozhodnuto o osekání ostění, popř. osazení okna „za" zalomené ostění, směrem do interiéru.

Zadavatel zveřejňuje nové znění bodu 6, článku 3 smlouvy o dílo.

V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí faktury i konečná faktura budou vystaveny za každý dům zvlášť. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura"). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve poté, co objednatel odsouhlasí Zjišťovací protokol s přiloženým oceněným soupisem provedených prací za sledované období dle níže uvedených ujednání. Zjišťovací protokol bude součástí faktury.

Nově je v tomto bodě věta:

Dílčí faktury i konečná faktura budou vystaveny za každý dům zvlášť.

Elektronický podpis: 14.10.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Roman ŠEBESTA
Vydal: ACAeID3.3 - Issuing Certificate
Platnost do: 19.11.2026 13:20 +01:00

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ