

## VYJÁDŘENÍ k územnímu řízení a stavebnímu povolení

Při realizaci Vámi plánované stavby **n e d o j d e** k dotčení, křížení nebo souběhu s kabely veřejného osvětlení, světelné signalizace (SSZ), místního rozhlasu, optickými kabely městské optické sítě (MOS), přívodními kabely k parkovacím automatům, anténami a anténními svody k radiomodemům ve správě TS a.s.


- a) V případě, že dojde k dotčení, křížení nebo souběhu s výše uvedenými kabely, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o vytýčení kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci.
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
  - veřejného osvětlení
  - místního rozhlasu
  - energetické napájení veřejného osvětlení,
 organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.
- c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoli poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) TS a.s. požaduje, aby bylo písemně ohlášeno ukončení stavby.
- i) S ohledem na to, že správce sítě VO, SSZ a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- j) **Další podmínky:**  
Ke stavbě „Odkanalizování ZŠ Lískovec a pořádní zbrojnice“ nemáme připomínky, nejsou dotčeny inženýrské sítě v naší správě. **Souhlasíme** s vydáním územního řízení a stavebního povolení.

Provoz Komunikace **souhlasí** s realizací stavby: „**Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice**“ a nemá žádné připomínky k projektové dokumentaci.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.




za Provoz 400 - Komunikace  
Ing. Zbyněk Plšek



za Provoz 600 - Veřejné osvětlení  
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 10.06.2015

TS a.s.  
tř. 17. listopadu 910  
738 02 Frýdek-Místek

  
za TS a.s.  
Michal Rylko  
místopředseda představenstva