



23.04.2015 / 355

SINEKO Engineering s.r.o.
Obchodně podnikatelský areál č.p. 314
742 51 Mošnov

Vaše značka

Naše značka
1073639545

Vyřizuje/linka
Půček/840 840 840

Místo odeslání/dne
Ostrava 17.4.2015

ZŠ Lískovec, hasičská zbrojnice - ČOV, splašková kanalizace a výústní objekt

ČEZ Distribuce a.s. nemá námitek k výše uvedené stavbě za předpokladu dodržení podmínek vyplývajících z Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy, souhlasu s činností v ochranném pásmu a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb., ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV a 1 - 45 kV AC).

Trasu výkopu kanalizace požadujeme vést min. 1,5 m od paty stáv. sloupu distr. sítě NN

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na výše uvedenou stavbu, případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy nebo s ohlášením stavby

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava
ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň