

## POZNÁMKA

Rozvodnice je stávající oceloplechová, zapuštěná do zdi

provede se uprava krycího plechu, místo zrušených jističů se instalují nové


Přívod zhora, vývody nahoru

Krytí IP30/IP20

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Na přívod doplnit ochranu proti přepětí typ 2, čtyřpólový, ve standardu např. DG M TNS 275

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	09/2015	 IČ: 24306606	
PROJEKT. SPEC.	Libuše SVOLINSKÁ	MĚŘÍTKO			
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	2367		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, F-M	STUPEŇ	DPS		
AKCE	Stavební úpravy spojené se změnou účelu užívání objektu č.p. 1347 na ul. Sokolská, k.ú. Frýdek na sociální ubytování			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	D1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			D1.4.3	
OBSAH	ÚPRAVA ROZVADĚČE RS			07	