

# VYJÁDŘENÍ

## k projektové dokumentaci pro stavební povolení

12-04-2016

### Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

Při realizaci Vámi plánované stavby „Úspory energií v bytových domech 17. listopadu 146,147“ d o j d e k dotčení, křížení, souběhu nebo přiblížení s kabely, stožáry a rozvaděčem RVOP 30 veřejného osvětlení ve správě TS a.s. tak, jak je zakresleno v předložení projektové dokumentaci.

a) V případě, že dojde k dotčení, křížení nebo souběhu s výše uvedenými kabely a zařízením VO, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Kontaktní osoba – mistr VO p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201)

b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:

- veřejného osvětlení
- energetické napájení veřejného osvětlení.

**organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**

c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.

d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.

e) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.

f) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.

g) Demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.

h) S ohledem na to, že správce sítí VO, SSZ a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.

i) **Další podmínky:**

Od stožáru a rozvaděče VO požadujeme dodržet ochrannou vzdálenost min. 1,0 m, aby nedošlo k jejich uvolnění. Na případné přeložky sítí VO je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 211).

**Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

### Vyjádření provozu 400 - Komunikace:

Stanovisko provozu 400 Komunikace k DSP a stavebnímu řízení, stavby „Úspory energií v bytových domech ul. 17. listopadu č.p. 146 a 147, Místek“, pro Č.j.: 946/16 ze dne 23.03.2016.

TS a.s. souhlasí s realizací stavby „Úspory energií v bytových domech ul. 17. listopadu č.p. 146 a 147, Místek“, za těchto podmínek:

- V uvedené lokalitě nemáme žádné inženýrské sítě (platí za provoz 400 Komunikace)
- K zásahům do silničních pozemků p.č. 2155/36, 2155/22 a 2155/17, vše k.ú. Místek (přístupové komunikace a chodníky) ve vlastnictví Statutárního města F-M (správě TS a.s.) je nutné samostatné vyjádření, pro stanovení podrobných podmínek vstupu na pozemky a jejich následné uvedení do původního stavu
- V případě zásahu do silničních pozemků ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek (ve správě TS a.s.), se postupuje v další projekční činnosti, dle TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“
- V průběhu realizace stavebních prací nesmí být přilehlé komunikace a chodníky znečišťovány a poškozovány

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 - Komunikace  
Ing. Zbyněk Plšek

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení  
Olga Nytrová

za TS a.s.  
Bc. Michal Rylko  
místopředseda představenstva



TS a.s. ①  
tř. 17. listopadu 910  
738 02 Frýdek-Místek

Ve Frýdku-Místku dne 08.04.2016

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

069/TO/2016

č.j. ....

k projektové dokumentaci pro stavební povolení

ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek

Investor, přesná adresa

k.ú. Místek, parcela č. 2155/18, 2155/23

Katastrální území, číslo parcely, mapový list

"Úspory energií v bytových domech 17. listopadu 146,147"

Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Ve Frýdku-Místku dne 23.03.2016 razítko a podpis

---