

## Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení

Žadatel: FAKO spol. s r.o. - František Dostál  
Č.j.: 175961  
Adresa, kontaktní telefon: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, tel.:  
602 361 344.  
IČ: 18188711  
DIČ:  
Název stavby: "Zpracování PD - Sanace vlhkosti zdiva v l. PP -  
Radniční 1148, T.G.Masaryka 1147, Frýdek-Místek".  
Investor stavby: Statutární město Frýdek-Místek  
Umístění stavby (katastrální území, parcela číslo, lokalita, ulice): k.ú. Frýdek, parc. č.  
viz příloha, ul. T.G.Masaryka.  
Situační plán stavby je připojen (číslo mapového listu, měřítko): viz příloha  
K jakým účelům bude vyjádření sloužit: inženýrské sítě, zpracování PD

V Kroměříži dne 12. 5. 2016 Podpis, razítko

### Vyjádření

Při realizaci stavby, uvedené v žádosti, dojde – nedojde – ke styku, přiblížení, souběhu, s tímto vedením a zařízením:

- rozvodné tepelné zařízení vedené v betonovém žlabu a zakryté betonovou deskou,
- rozvodné tepelné zařízení z předizolovaného potrubí vedené bezkanálově,
- potrubí studené pitné vody,
- kabely vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,
- jiné

Bližší informace ke stavbě:



S prováděním stavby souhlasíme za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

## Podmínky

Při provádění zemních nebo jiných prací je žadatel povinen učinit veškerá opatření k zajištění ochrany veškerého vedení a zařízení v majetku DISTEP a.s. v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, zákonem 274/2001 Sb. v platném znění, příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavby, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.

V případě poškození zodpovídá žadatel za škody jak na vedení a zařízení DISTEP a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám a hradí v plné výši vzniklé náklady.

Bezporuchový provoz během stavby i po jejím skončení zajistí žadatel zejména tím, že:


- nejméně 10 dnů předem písemně uvědomí DISTEP a.s. o zahájení prací a písemně objedná vytyčení podzemního vedení a zařízení ve vlastnictví DISTEP a.s.,
- před zahájením zemních prací prokazatelně seznámí pracovníky s polohou podzemního vedení a zařízení na staveništi a s podmínkami práce v jeho těsné blízkosti,
- příčnými sondami prováděnými ručním výkopem nechá ověřit polohu podzemního vedení a zařízení, v případě nesrovnalostí v uložení podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k novému prošetření uložení podzemního vedení a zařízení,
- při zemních pracích nebude používat mechanismy v prostoru 2,5 m na každou stranu od osy krajního potrubí a 1 m na každou stranu od osy kabelu vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,
- nebude pojíždět těžkými vozidly nad podzemním vedením a zařízením, dokud neprovede jeho ochranu před mechanickým poškozením,
- nebude budovat skládky nad podzemním vedením a zařízením,
- podkopané kabely zabezpečí proti prověšení,
- podzemní vedení a zařízení zabezpečí proti mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou,
- stavbu bude situovat tak, aby žádná její část nebyla od osy krajního potrubí blíže než 2,5 m na každou stranu a od osy krajního kabelu vnějšího sdělovacího systému řízení blíže než 1 m na každou stranu, měřeno kolmo k vedení,
- v místě křížení dodrží minimální vzdálenost 0,3 m od podzemního vedení a zařízení DISTEP a.s.,
- nebude sundávat, přemísťovat, ani jinak měnit tabulky pro označování vodovodních sítí, umístěné na obvodových pláštích objektů,
- v případě odkrytí podzemní vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. ke kontrole neporušenosti, který jej seznámí s podmínkami záhozu a provede zápis do stavebního deníku,
- v případě poškození podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost neprodleně na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k prošetření události, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření. Při jakékoliv změně si vyžádejte nové vyjádření.

Vyřizuje: Mintěl Miloslav Č.j.: 62/2016/Mi

Ve Frýdku-Místku dne 13. 5. 2016

Ing. Svatopluk Eliáš

člen představenstva  Ostravská 961  
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK ©








Podpis a razítko oprávněného pracovníka DISTEP a.s. ....

Ostravská 961  
738 01 Frýdek-Místek  
tel. 558 442 111  
fax 558 442 141  
e-mail: posta@distep.cz  
www.distep.cz

ID: 2yfdqnk  
IČ: 65138091  
DIČ: CZ65138091  
zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

Bankovní spojení:  
KB a. s. Frýdek-Místek  
č. ú. 19-3756270207/0100

Vysvětlivky k mapkám, které jsou v měřítku 1 : 1000

-  SRT – sekundární rozvody tepla (rozvodné tepelné zařízení)
-  PRT – primární rozvody tepla (rozvodné tepelné zařízení)
-  SV – potrubí studené vody
-  K CH – chráničky s kabely vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení
-  budovy předávacích stanic s jejich číselným označením
-  budovy tlakových stanic s jejich číselným označením
-  kolektory s číselným označením galerií, průlezné kanály, šachty



PS 42  
PS 43

