

FAKO spol. s r. o.
Kotojedská 2588
767 01 Kroměříž

Váš dopis: 06.06.2016
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 504/16dm
Datum: 09.06.2016

Stavební povolení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnost CETIN, č.j.594490/16 pro stavbu „Sanace vlhkosti zdiva Radniční 1148 , Frýdek “ a Vámi dodané situace stavby, sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Stavebního povolení na tuto stavbu s tím, že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnost CETIN.

V místě případného vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů , uloží kabely do půlených chrániček AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance společnosti CETIN , ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany.

Za společnost CETIN

Karel Dombrovský
POS PO Morava
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
164