

ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ NA OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 860x550xh150

KRYTÍ: min. IP65/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED GRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIKEM OEZ, SCHACK, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁTEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 40A

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KAPEGO projekt s.r.o.	
Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	28. října 1142/168	
		Ostrava	
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek		FORMÁT: 1 x A4	
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:		DATAUM: 12/2016	
Kašna na Náměstí Svobody v Místku		STUPEŇ: DPS	
		ČÍS. ZAK.:	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU:		-	-
ROZVADĚČ RF1 - TECHNOLOGIE			