



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

PROFSTAV s.r.o.  
Družstevní 2288  
738 01 Frýdek-Místek

KOLONIČNÁ Martina Mgr.  
Tel: 596 697 139  
E-mail: martina.kolonicka@smvak.cz  
Značka: 9773/V001718/2016/KO

Ostrava, dne: 03.02.2016

Věc: **Úspory energie ve veřejných budovách MŠ Lískovecká 2850, k.ú. Frýdek**  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci objektu mateřské školy č.p. 2850 na pozemku parc.č. 5189/198 v k.ú. Frýdek. Navržené stavební úpravy zahrnují zateplení pláště objektu včetně soklu, opravu střechy včetně hromosvodu, výměnu výplní otvorů objektu a vybetonování nové nájezdové rampy včetně základového pásu po obvodu rampy.

**Stanovisko k umístění:**

Umístěním zařízení staveniště **dojde** ke střetu se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to kanalizací DN 300 KAM a DN 200 KAM (hloubka je cca 3,68 m).

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek, tel.č.: 558 639 143.

Upozorňujeme na stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které nejsou v majetku ani provozovány SmVaK Ostrava a.s., ale **je nutno je respektovat**. O jejich přesnou polohu nutno požádat jejich vlastníky.


**Podmínky týkající se přípravy a umístění stavby:**

- Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno §23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- **Projektovou dokumentaci** včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou, resp. mezi umístěním zařízení staveniště, a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. **požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.