



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 60247/2017

SP. ZN. 91.1.1


VYŘIZUJE: Ivo Sztwiertnia

TEL.: 558 609 292

FAX:

E-MAIL: Sztwiertnia.ivo@frydek-mistek.cz

DATUM: 03.05.2017



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka:

**Úspory energie ve veřejných budovách MŠ
Lískovecká 2850**

Evidenční číslo:

P17V00000028

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek, Frýdek-Místek,
Radniční 1148, PSČ 738 22

Forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Limit veřejné zakázky:

podlimitní

Dotaz č. 1

V soupisu prací v části neuznatelné náklady objekt T3 a terasy v pol. č. 19 „Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 pr.8“

v popisu je odkaz na „detail přípojky distep“

Ve výkresové dokumentaci nebyla nalezena armatura ani výpis jednotlivých prvků, jelikož se nejedná o nezanedbatelné množství 49 tun, žádáme o upřesnění výztuže výkresem, kde to bude patrné a ověření množství.

Odpověď zadavatele:

Vyztužení je počítáno vodorovně do každého spoje ztraceného bednění a taktéž svisle do každé svislé dutiny, kdy ve styku dojde k přidráťování. Dle opraveného soupisu prací, který byl na profilu zadavatele zveřejněn 26. 4. 2017, je pol. č. 19 změněna (množství 0,115t).

Dotaz č. 2

Ve statickém výpočtu je pro ztužení trhlín atiky navržen ocelový profil, následně ve výkresové dokumentaci není zpracován detail v návaznosti na následné práce – zateplení objektu. Žádáme o konkrétní řešení, jakým způsobem má být profil U80 opatřen zatepl. systémem.

Odpověď zadavatele:

V rámci aplikace KZS na U profil se předpokládá vyříznutí v dané části do EPS, zbytkovým materiálem vyplnění profilu (s do pěněním) a následné překrytí EPS. Nutno počítat se zvýšenou pracností při stanovování nabídkové ceny.

Dne 3. 5. 2017 ve Frýdku-Místku

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ

