



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 116248/2017

SP. ZN.


VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Večeřa

TEL.: 558 609 293

FAX: 558 609 166

E-MAIL: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

DATUM: 30. 08. 2017



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Název VZ: Revitalizace penzionu pro seniory, ul. - Lískovecká 86

Číslo VZ: P17V00000131

Druh VZ: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Prosím o vysvětlení, zda položkový rozpočet Bleskosvod a uzemnění slouží pro objekt Spojovací krček nebo Technické zázemí? Pokud má každý objekt svůj rozpočet, tak jeden chybí a v případě, že je rozpočet pro oba objekty dohromady, prosím o vysvětlení, jak rozdělit. Prosím o jeho zveřejnění.

Odpověď:

Zadavatel přílohou zveřejňuje zvlášť položkové rozpočty bleskosvodu a uzemnění na objekt spojovacího krčku a objekt technického zázemí.

Dále zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, poskytuje z vlastního podnětu vysvětlení zadávací dokumentace týkající se změny parametrů výplní otvorů v objektu SO 02 technické zázemí B3 včetně spojovacího krčku.

Změna se týká níže uvedených výplní otvorů – plastová okna

Číslo prvku	Číslo položky ve výkazu výměr	Číslo místnosti	Počet kusů
O01	120	1.10	1
O02	121	1.06	1
O03	122	1.05	1
O04	123	1.01	1
O05	124	1.45	1
O06	125	1.36	1
O07A	126	1.34	1
O07	127	1.37	2
O08	128	1.35	1
O09	129	1.35, 1.33	2
O10	130	1.31, 1.32	1
O11	131	1.18	1
O12	132	1.17	1
O13	133	1.15, 1.14, 1.11,	3
O14	134	2.17, 2.14, 2.10, 2.06	8
O15	135	2.05	1
O16	136	2.01	1
O17	137	2.02	1
O18	138	2.19	2
O19	139	2.18	1

Požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla:

Původní $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

změna na $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zasklení:

Původní termoizolační dvojsklo

změna na termoizolační trojsklo

Ostatní stanovené údaje zůstávají v platnosti jako minimální požadovaný parametr.

Vzhledem k povaze doplnění zadávací dokumentace zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 9. 2017 do 09:00 hod.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ