HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Frýdek-Místek

738 01 Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264

Č.j. HSOS-8428-2/2017

Frýdek-Místek 2.8.2017

Vyřizuje: Ing. Petr Staňko
Tel.: 950 720 126
E-mail: petr.stanko@hzsmsk.cz

Počet listů: 2
Přílohy:
PID: HZSTX0091G86

Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Skatepark ve Frýdku-Místku

Místo stavby: k. ú. Frýdek

Stavebník – investor: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643

Předložená dokumentace: dokumentace pro územní a stavební řízení

Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT: Ing. Jitka Briežniková, 0301005

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 25.7.2017. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Požárně nebezpečný prostor posuzovaného stavebního objektu přesahuje hranici stavebního pozemku ve vzdálenosti 4,5 m na parcelu č. 3059/20.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.
K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek - Místek
Pavlíkova 2264
738 02 Frýdek - Místek

por. Ing. Petr Staňko
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení