Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.:	10952/2017
Ze dne:	31.3.2017
Naše zn. (č.j.):	10952/17-SEE/253
Vyřizuje:	Čabala Ivan; Celárková Vladimíra
Telefon.:	972 762 202; 972 762 062
Fax:	972 762 210
E-mail:	Cabala@szdc.cz; Celarkova@szdc.cz
Datum:	6.4.2017

INTERNÍ SDĚLENÍ

OPS – ing. Klímek
Oblastní ředitelství Ostrava

Správa elektrotechniky a energetiky

I.

Věc: ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K DRÁŽNÍM PODZEMNÍM SILNOPROUDÝM KABELOVÝM VEDENÍM A JEJICH SOUČÁSTÍM

Žádáme, podle §19 odst.22 vyhlášky č.5/1987 Sb. o dokumentaci staveb, o poskytnutí ověřených údajů o prostorovém umístění (existenci) drážních podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí ve staveništi (trase):

„Skatepark ve Frýdku-Místku" (sloučené územní a stavební řízení).
Trať SŽDC Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek v km 21,170 – 21,450.

(přesné vyznačení staveniště /trasy/ podle místních poměrů) vyznačené v připojené situaci č. v měřítku **1:1000** určené pro plánovanou stavbu,
a to ke dni: **březen 2017**

.....
žadatel - podpis a razítko

II.

V Y J Á D Ř E N Í

Dílčí vyjádření pro Oblastní ředitelství Ostrava, OPS

Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených zemních prací **nedojde** ke styku (souběhu), křižování s drážními podzemními silnoproudými kabelovými vedeními a jejich součástí, která **jsou** chráněna ochranným pásmem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **duben 2019**

~~*Vyzýváme vás proto, aby se k nám dostavil vámi pověřený zaměstnanec dne ---------, kdy mu bude umožněno potřebné zakreslení z technické dokumentace.*~~

Odborné vyjádření:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel :

- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozorní na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení elektrodispečinku: elektrodispečer I.: č.tel.:972 762 581; elektrodispečer II.: č.tel.:972 762 683
- bude respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Doplňující připomínky:

- **Upozorňujeme na připravenou stavbu SŽDC s.o. „Elektrizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek". Je nutná koordinace a projednání s investorem SŽDC s.o., Stavební správou východ, Nerudova 1, Olomouc.**

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

~~Polohu drážního podzemního kabelového vedení nn ☐, vn ☐, vn - 6kV ☐, nn - DOÚO ☐ naskenoval podle podkladů dokumentace dne:~~

za technické oddělení SEE
Oblastní ředitelství Ostrava

.....
podpis a razítko

Ing. Jaromír Hubač
Přednosta
Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava