Povodí Odry
státní podnik

POD000154716

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn: 09535/923/2/821.10/2017
Vyřizuje: Ing. Hana Lokajová
Tel.: 596 657 273
E-mail: hana.lokajova@pod.cz
Datum: 27.6.2017

Kocourek Luboš

Kukaňova 2238/7

430 03 Chomutov

„Novostavba skateparku ve Frýdku – Místku", p. č. 3070, 3066, 3059/20, k. ú. Frýdek – stanovisko správce povodí k DÚR a DSP

Odpovídáme na Váš dopis zaevidovaný dne 20. 6. 2017, ve kterém nás žádáte o vyjádření k výše uvedené akci. Jedná se o realizaci „skateparku" a zastřešeného betonového bazénu. Betonový bazén a „street park" budou sloužit k jízdě na skateboardu, in-line bruslích a BMX kolech. V areálu bude také zřízena buňka pro správce objektu. Zastavěná plocha „skateparku" je cca 1900 m^2. Objekt nebude napojen na rozvody NN, vodovodu ani kanalizace.
Dešťová voda bude odváděna na přilehlé pozemky.

K Vaší žádosti uvádíme:

- Parcelou č. 3070, které se dotýká stavba „skateparku", protéká kanalizační sběrač IDVT 10212429 (správce se neurčuje) v km 0,3 až 0,4 (dle TPE). Dále se zájmová lokalita nachází ve vzdálenosti cca 250 metrů od pravé horní břehové hrany vodního toku Ostravice v ř. km 23,7 (dle TPE).
- Záplavové území vodního toku Ostravice v úseku ř. km 1,800 až 27,050, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 04.06.2014 s č. j. MSK 18783/2014.
- Na základě mapových podkladů oznamujeme, že se zájmová lokalita nenachází v záplavovém území vodního toku Ostravice.
- Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.
- V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického potenciálu vodního útvaru.

Jako správci povodí konstatujeme, že realizací akce „Novostavba skateparku ve Frýdku – Místku" nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

Akce **je v souladu** s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.
Uvedený **záměr je možný**, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu vod.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací