



TLoušťky izolací potrubí

Polyetylen	Trubice	SV	TV, cív
Trubka			
40x5,5mm	6mm	20mm	
32x4,4mm	6mm	20mm	
25x3,5mm	6mm	20mm	
20x2,8mm	6mm	13mm	

Vzdálenosti kluzných uložení

Kluzný bod umožňuje pohyb potrubí v ose	Trubka	Rozeč
	40x5,5mm	1,4m
	32x4,4mm	1,3m
	25x3,5mm	1,2m
	20x2,8mm	1,0m

Legenda:

- Nový rozvod pitné vody – PPR, PN16, svařováno polyfuzně
- Nový rozvod teple vody – PPR, PN16, svařováno polyfuzně
- Nový rozvod cirkulace teple vody – PPR, PN16, svařováno polyfuzně
- KK .. kulový kohout PPR
- VK .. vypoříděcí kulový kohout
- PB .. pevný bod uložení potrubí
- K .. smýčkový kompenzátor

Objekt "A"

Ing. Petr Skála	Ing. René Zelinka	Ing. Petr Skála - projektce TZB
Statutární místo Frýdek - Místek	Radiční 1148, 738 01 Frýdek - Místek	IC 62339974 Kódka 19333
Místo stavby	Lískovecká 86 II, Frýdek - Místek	Formát 2x44
Parcela	Parcela 3396/7, 8.9.10.11.15.16.17	Datum 11/2017
Rekonstrukce bytů Jader - Penzion pro seniory	Frýdek - Místek, Lískovecká 86 II	Arch.č. V-691-10-17
Zdravotecnika		Č. výkresu RDS
Měřítko 1:100		Č. výkresu 12