



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 46500/2018

SP. ZN.

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Večeřa

TEL.: 558 609 293

FAX: 558 609 166

E-MAIL: vecera.tomas@frydekmostek.cz

DATUM: 28. 03. 2018



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Název VZ: Centrum aktivních seniorů

Číslo VZ: P18V00000026

Druh VZ: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel mimo lhůtu pro vysvětlení zadávací dokumentace uvedenou v §§ 54 a 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel i přes výše uvedenou skutečnost poskytuje účastníkům zadávacího řízení vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění a současně zveřejňuje novou podobu soupisu prací s výkazem výměr, který účastníci zadávacího řízení použijí pro podání nabídky.

Zadavatel nemění termín pro podání nabídek, v platnosti zůstává termín 4. 4. 2018 do 09:00 hod.

Dotaz č. 1:

V rozpočtu UT se nacházejí položky s neuvedenou měrnou jednotkou, žádáme o její upřesnění a případné doplnění do výkazu výměr. Jedná se o položky č. 8 a č. 9.

Odpověď:

Jedná se o druhově shodné položky jako předchozí, měrné jednotky jsou "m". Je opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2

V rozpočtu veřejného osvětlení se v části „D“ nachází položka D. 003 "úprava sloupů ochranným lakem součást dodávky daných sloupů". Má uchazeč tuto položku ocenit nebo může zůstat neoceněná?

Odpověď:

Položka D. 003 má nulové množství, slouží jen jako poznámka zdůrazňující, že uchazeč má nacenit v rámci dodávky sloupu i úpravu ochranným lakem.

Dotaz č. 3:

V rozpočtu veřejného osvětlení se v části „E“ nachází položka D. 002 "Dokumentace skutečného provedení stavby..." s měrnou jednotkou Kč. Žádáme o úpravu této měrné jednotky na jednotku základní soustavy SI nebo její vysvětlení.

Odpověď:

Položka má mít správnou jednotku ks. Je opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 4:

V rozpočtu přípojky NN se v části „D“ nachází položka D. 002 "Dokumentace skutečného provedení stavby..." s měrnou jednotkou Kč. Žádáme o úpravu této měrné jednotky na jednotku základní soustavy SI nebo její vysvětlení.

Odpověď:

Položka má mít správnou jednotku ks. Je opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 5:

Součástí sadových úpravy jsou v rozpočtu položky stromů (položky číslo 11 -15) bez bližšího uvedení vzrůstu nebo stáří. Žádáme o upřesnění této specifikace, s ohledem na výrazný vliv na cenu těchto položek.

Odpověď:

Popis je uveden v technické zprávě: Obvod kmene bude u všech stromů 14 – 16 cm (ve výšce 1 m nad zemí). Stromy budou s balem – položka 11 a 12. U keřů bude uplatněna sadba o velikosti 40-60 cm – položka 13-15.

Dotaz č. 6:

Rozpočet slaboproudých rozvodů má několik skrytých řádků, u kterých po odkrytí zůstaly u položek s nulovým množstvím jednotkové ceny. Uchazeč má za to, že zde zůstaly nedopatřením, vinou předchozích verzí rozpočtu nebo kopírováním z jiných verzí. Může uchazeč tyto ceny smazat a nechat neoceňené? Žádáme o vysvětlení, případně nápravu ve výkazu výměr.

Odpověď:

Položky jsou ve výkazu skryté, proto, že nejsou jeho součástí a proto jsou skryty. Tyto položky neoceňovat, nejsou součástí výkazu. Aby nedošlo k omylu, byly ve výkazech jak části slaboproudu, tak části EPS, všechny takovéto položky odstraněny. Je opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 7:

V rozpočtu MaR se nachází položky č. 52 a 53 s měrnou jednotkou d. b. – žádáme o upřesnění, případně pro vyloučení všech pochybností uvedení názvu měrné jednotky v plném znění.

Odpověď:

Datový bod – jednotka určena pro stanovení rozsahu aplikace. Datový bod je fyzický programovaný vstup nebo výstup řídicího systému.

Dotaz č. 8:

V rozpočtu MaR se nachází položka č. 41 „snímač tlaku, 0-10 bar“ s neuvedenou měrnou jednotkou, žádáme o její upřesnění a případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď:

Jednotka je kus, doplněno ve VV.

Z povahy věci je měrnou jednotkou kus.

Dotaz č. 9:

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 – dotaz a odpověď č. 2 – zadavatel přiznává nesoulad výkazu výměr u podhledů s projektovou dokumentací. Z jakého důvodu zadavatel neprovede opravu výkazu výměr u daných položek? Toto nejasné zadání může vést k budoucím problémům v řešení fakturace daných položek. Žádáme o transparentní zadání a tedy opravu těchto položek v souladu s PD.

Odpověď:

Objednatel předkládá opravené výkresy podhledů s vyznačením jednotlivých typů, tyto jsou opraveny a doplněny ve VV.

Dotaz č. 10:

lité teraco – logo

363	K	766015R04	Dodávka a montáž _ barevné logo zapuštěné do litého teraca, 2*2 m _ viz v.č. 26	kus	1,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

P

*Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a systémových doplňků/příslušenství.*

-dodávka + montáž + kompletní přesuny hmot

VV

1,0

1,000

VV

Součet

1,000

P1 Lité teraco

Místnost:	chodby, vestibul
Zatížení:	500 kg/m2
15 mm - Lité broušené terazzo na cementové bázi s kamenným plnivem a přísadami závěrečný leštící brus standardně o hrubosti 120/220 před napuštěním - fluataci kamenné plnivo mramorová drt, velikost kameniva frakce 10-15 mm, výsledná barevnostbilošedá - bude zajištěna přidáním vhodných barevných pigmentů pojiiva dilatace zajištěna kovovými pásky v bílé mosazi, výsledná tloušťka terazza - 15 mm (20 mm před broušením) součinitel smykového tření $\mu > 0,5$ včetně provedení soklu do výšky 100 mm 5 mm - Cementová samonivelační vyrovnávka (pevnost v tahu min.1,5 MPa) 60 mm - Roznášecí betonová vrstva litý cementový potěr s výztuží polypropylen, vláken, pevnost v tlaku 30 MPa po obvodu dilatován vložení podlahového okrajového pásu z extrudovaného PE tl. 10 mm 0,2 mm - Separační PE folie 150 mm - Expandovaný polystyrén pro těžké plovoucí podlahy, pro trvalé zatížení max.5.0 kN.m2, $\lambda=0,038$ W/mK Odizolovaná základová konstrukce - viz výkresy základů 230 mm - Celková tloušťka konstrukce podlahy Poznámka: Součástí dodávky terazza je provedení barevného loga o vel. 2,00 x 2,00 m ve vstupním vestibulu	

Ve slepém výkazu výměr stavební části, který byl součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, se objevila položka pro ocenění loga. Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli, jak by mělo vlastní logo vypadat. Položku nelze ocenit, jelikož v projektové dokumentaci není žádná informace, žádná specifikace.

- **Můžete upřesnit, o jaké logo se jedná? Co má vyjadřovat?**

Č.J.: MMFM 46500/2018

- **Jakou barvu má logo mít?**
- **Jde o nápis, obrázek nebo....?**

Odpověď:

Přesný tvar a rozměr - ornament loga bude upřesněn v průběhu realizace, předpokládá se umístění

FRÝDEK≈MÍSTEK

loga města , bližší popis nelze v tuto chvíli předložit, položka bude oceněna dle odborných zkušeností uchazeče.

Dotaz č. 11:

zdravotechnika

oc	30	K	PSV	721211911.112R	Montáž a dodávka zápachových uzávěrek HL136 pro odvod kondenzátu z vnitřních jednotek	m	15,000		1,000	22 500,00
----	----	---	-----	----------------	---	---	--------	--	-------	-----------

Ve slepém výkazu výměr zdravotnické, který byl součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, se objevila položka pro ocenění zápachové uzávěrky s měrnou jednotkou „m“.

- **Můžete vysvětlit jak ocenit zápachovou uzávěrku na 1bm?**
- **Je měrná jednotka u pol. č. 30 v části zdravotnicka správně?**

Odpověď:

Položka má mít správnou jednotku ks, je opraveno ve VV.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ