

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 6.2.2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS7000/2018/FM/HDM
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS10777/2018/FM/HDM
VYŘIZUJE: Bc. Rumlová, Mgr. Karasová/HOK
TEL.: 558 418 313
E-MAIL: karla.rumlova@khssova.cz

Statutární město Frýdek-Místek
Odbor školství, kultury, mládeže a
tělovýchovy
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

DATUM: 27.2.2018

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost statutárního města Frýdek-Místek, Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ:00296643, které na základě plné moci ze dne 7.2.2018 zplnomocnilo Ing.Petru Rusinovou, projekční a inženýrská činnost,Černá cesta 1909, 738 01 Frýdek-Místek, ze dne 7.2.2018, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci akce: „Stavební úpravy – ZŠ F-M, Pionýrů 400 – rekonstrukce tělocvičny“ k.ú. Místek-parc.č.1750/5.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací k akci: „Stavební úpravy – ZŠ F-M, Pionýrů 400 – rekonstrukce tělocvičny“ k.ú. Místek-parc.č.1750/5

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě statutárního města Frýdek- Místek, Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ:00296643, které na základě plné moci ze dne 7.2.2018 zplnomocnilo Ing.Petru Rusinovou, projekční a inženýrská činnost,Černá cesta 1909, 738 01 Frýdek-Místek, ze dne 7.2.2018, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci akce: „Stavební úpravy – ZŠ F-M, Pionýrů 400 – rekonstrukce tělocvičny“ k.ú. Místek , posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší instalaci vzduchotechniky do tělocvičny a 3 skladů náradí umístěných v I.NP pavilonu B základní školy na adrese Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Jedná se o kompaktní vzduchotechnickou jednotku se zpětným získáváním tepla, řady Mandík CVP.

Zařízení bude vybaveno autonomním systémem regulace. Sání čerstvého vzduchu se naváže na stávající axiální ventilátor na obvodové zdi severní strany. Pro výfuk znehodnocené vzduchu bude vytvořen nový prostup zdi pod ventilátorem, který je určen pro sání čerstvého vzduchu. Výrobce garantovaná hladina akustického výkonu technologie do okolí je $L_{WA} = 49$ dB. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 50 m východním směrem.

S ohledem na výše uvedené existuje předpoklad, že nebude docházet k porušování povinností vyplývajících z § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s prováděcím právním předpisem a limity dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu je navržen v množství 2500m³/hod., pro přívod a odvod vzduchu. Projektant garantuje, že návrh je v souladu s NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. stanovení množství vzduchu dle počtu osob, dle typu činnosti 70 m³/hod./osobu, kapacita tělocvičny je cca 30 osob a vyhl.č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. 20-90m³/hod./žáka dle druhu prováděného cvičení v tělocvičně. Projektant garantuje, že navržená kapacita je dostatečná včetně rezervy. Dále dojde k opravám zdiva tělocvičny a nové výmalbě tělocvičny.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláše č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.



Bc. Karla Rumlová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 3

1x adresát, 1/2 (osobně), kopie 2/1 + PD projekce akce (osobně)

1x KHS, 1/2 + 1/2