

NENÍ PŘEDMĚTEM
TÉTO PD

S/02b/RE
stávající kabeláž vyměnit-CYKY 3x1,5
vypínač pod storpem - na půdu
vyměnit




















2x svítidlo vyměnit za stávající
napojit na stejný obvod

původní vypínač
S/01a/RE









S/02c/RE
původní světlo + pohybové čidlo
bude zachováno, znova se napojí

NENÍ PŘEDMĚTEM
TÉTO PD

LEGENDA:

TECHNOLOGIE	OSVĚTLENÍ
 Vypínač 400V/25A	 Vypínač faz.1
 Zásuvka 230V/16A	 Vypínač faz.5
 Zásuvka 230V/16A s PO	 Vypínač faz.6
 Zásuvka 230V/16A dvojitá	 Vypínač faz.7
 Zásuvka 230V/16A dvojitá s PO	 Vypínač faz.1 IP44
 Kabelový vývod 230V	 Ventilátor
 Hlavní ochranná svorka	
 Podružná ochranná svorka	
 Ochranné pospojování	
 Zásuvka 230V/16A IP44	
 Datová zásuvka	
 Zásuvka TV/R/SAT	
 Zásuvka 400V/16A	

LEGENDA SVÍTIDEL:

Kód	Symbol	Název	Výroba	Osazení
NP		Svítidlo nouzové přisazené	EVG,IP44,1hod.	LED 9W
NB1		Svítidlo nouzové přisazené - koridor	EVG,IP20,1hod.	LED 2W
NB2		Svítidlo nouzové přisazené	EVG,IP20,1hod.	LED 2W
A1		Svítidlo přisazené	EVG,IP40	2xLED-M 16W
B1		Svítidlo přisazené	EVG,IP40	LED 24W
B2		Svítidlo přisazené	EVG,IP40	LED 14W
A2		Svítidlo přisazené	EVG,IP40	LED 33W
C		Svítidlo přisazené	EVG,IP66	LED 63W


POZNÁMKY

OBEZNĚ
POZNÁMKY:
Napájecí napětí 230/400V AC 50Hz TN-C-S L1, L2, L3
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní - automatickým odpojením od zdroje
Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm. Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYK6popř. vyšší

ROZVODY:
- zaskládány v příčkách
- v sádkartonu v ochranných pvc trubkách
- v sádkartonových podhledech na příchytkách obo grip.volně
- veškeré rozvody provedeny kabely CYKY

*rozvody ve sgrtech dle ČSN 33 2000-7:01 ed.2
*elektrinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-3
*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4:1 ed.3

Stupeň PD	Dokumentace pro stavební povolení				
OBJEKT	Č.p. 370, Liskovec - oprava elektroinstalace II. NP (nebytové prostory)				
MÍSTO	Č.p. 370, Liskovec				
INVESTOR	MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU				
				Datum	03/2018
Vypracoval	Ing. Filip Kocián	Zodp. projektant	Ing. Daniel Moravec	Měřítka	1:50
				Revize	-
Název	Půdorys osvětlení			Č.výkr.	03