


LEGENDA POTRUBÍ

----- POŽÁRNÍ VODOVOD NAVRŽEN DLE ČSN 730873
MINIMÁLNÍ HYDRODYNAMICKÝ PŘETLAK 0,2 MPa
PRŮTOK VODY Q=0,3 l.s⁻¹
MATERIÁL VODOVODU POZINK. OCEL (DRUH A1)

Zodp projektant:	Ing. R. Zelinka	Vypracoval:	Ing. R. Zelinka	<div> PROJEKČNÍ ATELIER-ING. ZELINKA, S.R.O. STUDENSKÁ 647/20, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN TEL. +420 604 316 611 e-mail: zelinka.projekt@gmail.com www.projekty-atelier.cz</div>	
Investor:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 F-M				
Místo stavby:	Na Blatnici č. p. 9, Frýdek - Místek				
Číslo parcely:	15/1	Katastr. úz:	Frýdek [634956]		
Projekt:	REKONSTRUKCE BÝVALÉ PRODEJNY DIEMA NA PROSTORY SPISOVNY			Stupeň PD:	OS
Vykres:	POŽÁRNÍ VODOVOD			Datum:	02/2018
				Měřítko:	1 : 75
				Číslo paré:	Č. výkresu: D-12