



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 71217/2018

SP. ZN.


VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Večeřa

TEL.: 558 609 293

FAX: 558 609 166

E-MAIL: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

DATUM: 16. 05. 2018



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: „Rekonstrukce bývalé prodejny Diema na prostory spisovny“

Číslo VZ: P18V00000054

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1

1. Okenní folie budou do všech výkladců nebo jen do místnosti s bankomatem? Jaká bude šířka folie do jednotlivých výkladců? Není 7,560 m² folie málo?

Odpověď:

Fólie jsou navrženy do obou výkladců, ale bylo uvažováno, že nebudou lepeny na celou plochu (výšku) skel. Jsou lepeny tak, aby z pohledu stojící osoby nebylo do interiéru vidět.

Dotaz č. 2:

2. V TZ odkaz n) doplňkové práce související je požadavek na 2 ks centrálních klíčů, v rozpočtu je u pol. č. 58, vchodové dveře ozn. 203 jen 1 ks. Co je správně?

Odpověď:

Platí údaj v technické zprávě.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ