

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

148/TO/2017

č.j.

o existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk, Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava

Žadatel, přesná adresa

Investor, přesná adresa

k.ú. Frýdek

Katastrální území, číslo parcely, mapový list

Revitalizace vnitrobloku na ul. Těšínská

Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 22.06.2017
Ve dne razítko a podpis

VYJÁDŘENÍ

Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

Při realizaci Vámi plánované stavby „**Revitalizace vnitrobloku na ul. Těšínská**“ **d o j d e** ke křížení nebo souběhu s kabely a stožáry veřejného osvětlení. V okrajové části zájmového území se nachází na stožárech VO a budově č. p. 1100 vzduchem vedené optické kabely městské optické sítě (MOS). Všechna tato zařízení jsou ve správě TS a.s.

- a) V případě, že dojde k dotčení, křížení nebo přiblížení s výše uvedenými kabely a stožáry VO, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Od stožáru VO požadujeme dodržet ochrannou vzdálenost min. 1,0 m, aby nedošlo k jeho uvolnění.
Kontaktní osoba – mistr VO p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201).
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
 - veřejného osvětleníorganizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek **ČSN 736005**.
- c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korytek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) TS a.s. požaduje, aby bylo písemně ohlášeno ukončení stavby.
- i) S ohledem na to, že správce sítí VO, SSZ a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- j) **Další podmínky:**
Na případné přeložky našeho zařízení je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201), případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Vyjádření provozu 800 – Přenesená správa komunikací:

TS a.s. souhlasí s umístěním a realizací stavby „**Revitalizace vnitrobloku na ul. Těšínská**“, a do DUR a DSP požaduje zapracovat:

- Požadujeme sjednotit jednotlivé prvky mobiliáře s již odsouhlasenými prvky mobiliáře, používaných na území Statutárního města Frýdek – Místek
- Požadujeme sjednotit povrchy chodníků a komunikací v řešené oblasti
- Bude provedena rekonstrukce komunikací a chodníků s důrazem na zajištění většího počtu nových parkovacích stání, zpevněných ploch pro kontejnery na odpad apod.
- Požadujeme místně doplnit návrh trasy MOS (Městská Optická Síť), popřípadě lokálně rozšířit a doplnit o nové trasy VO
- Napojení na síť místních a účelových komunikací bude přes stávající vjezdy a sjezdy, popřípadě bude síť komunikací a chodníků vhodně doplněna a propojena
- Případné zásahy do silničních pozemků a jejich uvedení do původního stavu, se řídí v další projekční činnosti ve smyslu www.pjpk.cz a dále dle TP 146 (případně TP 170, dodatek 1), TP 115 a TP 192
- Požadujeme předložit další stupně projektové dokumentace (DUR, DSP) k našemu detailnímu vyjádření

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 800 – Přenesená správa komunikací
Rostislav Hovézák

Ve Frýdku-Místku dne 29.06.2017

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení

Jana Wlosoková TS a.s.

za TS a.s.

Rostislav Hovézák
Vedoucí provozu

17. listopadu 910

738 01 Frýdek-Místek

