

Od: Iveta Pulpánová, Coprosys ipulpanova@coprosys.cz
Předmět: vyjádření k existenci sítí
Datum: 18. července 2017 9:49
Komu: vanekprojekt@gmail.com

CI

akce: revitalizace vnitrobloku ul. Těšínská

Dobrý den,
v návaznosti na Váš požadavek Vám sděluji, že:

Vzhledem k charakteru telekomunikačních sítí řešených mikrovlnnými (rádiovými) nadzemními pojítky se naše žádost ohledně vyjádření k existenci sítí vztahuje na stavby nových objektů (staveb) s výškou 12 m

a vyšší a zařízení staveniště s výškou 12 m a vyšší (stavební výškové jeřáby,.. atd.). Pokud jde o úpravy stávajících staveb (beze změny výšky), popř. nová stavba je do 12 m , tak nemáme námitek .

S pozdravem

Iveta Pulpánová

Coprosys a.s.
Na Kopci 239, 537 01 Chrudim

tel. 469 775 772, 469 775 775
mail: ipulpanova@coprosys.cz