



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 96388/2018

SP. ZN.


VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Večeřa

TEL.: 558 609 293

FAX: 558 609 166

E-MAIL: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

DATUM: 27. 06. 2018



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: „Oprava hasičské zbrojnice – Skalice č. p. 426“

Číslo VZ: P18V00000086

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz:

Mám dotaz ohledně veřejné zakázky, jedná se o položku č. 17, jestli v ní je započtena omítka, v popisu položky se tato informace nachází, ale hned v poznámce pod tím už je to bez omítky a ta je pak naceněná v položce č. 19. Chápu tedy správně, že pol. č. 17 končí stěrkou a pol. č. 19 je následující penetrace s omítkou.

Odpověď:

Celý popis pol. 17 je:

Zateplení fasády expandovaným polystyrénem tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm. Je to tedy komplet i s omítkou.

Pol. 19 se pojí ke zbytku nezatepované fasády, jedná se tedy o jinou konstrukci.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ