



# STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 111523/2018

SP. ZN. 91.1

VYŘIZUJE: Ing. Simona Handlířová

TEL.: 558 609 265

FAX: 558 609 166

E-MAIL: handlirova.simona@frydek-mistek.cz

DATUM: 02.08.2018



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky        | D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňová křížení místních komunikací |
| Číslo veřejné zakázky        | P18V00000071                                                           |
| Předmět veřejné zakázky      | stavební práce                                                         |
| Kategorie dle předp. hodnoty | podlimitní                                                             |
| Druh zadávacího řízení       | otevřené řízení                                                        |
| Evid. číslo zakázky VVZ      | Z2018-019700                                                           |

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:**

**Dotaz:**

SP SO 203 položka č. 36 – Dlažby z lomového kamene 100,237 m<sup>3</sup>. V poznámce položky je uvedeno „kámen tl. 200 mm, včetně podkladního lože C20/25 tl. 100 mm“. Celková tloušťka dlažby tudíž činí 300 mm. V pomocném výpočtu pod položkou je však plocha dlažby násobena 0,2 (tl. 200 mm). Správné množství dlažby včetně podkladního betonu odpovídá množství 150,355 m<sup>3</sup>. Žádáme zadavatele o provedení kontroly množství dlažby.

**Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že v dodatečném popisu položky je napsáno „kámen v tl. 200 mm, vč. spárování hmotou s odolností XF4, vč. podkladního lože C20/25n XF3 tl. 100 mm“. Výměra je spočtena na množství lomového kamene. Lože tl. 100 mm je zapotřebí promítnout do ceny položky.



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o upřesnění bez vlivu na pracnost při sestavení a ocenění nabídek, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ