



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 125084/2018

SP. ZN.

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Večeřa

TEL.: 558 609 293

FAX: 558 609 166

E-MAIL: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

DATUM: 27. 08. 2018



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Název VZ: „Výměna poměrových měřidel SV a TUV“

Číslo VZ: P18V00000118

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 uvádíte, že zarezavělé šroubení na vodoměru je třeba promítnout do nabídkové ceny.

Provedli jsme si ve 4 objektech vlastní průzkum a zjistili jsme, že rozvod je v místě připojení na vodoměr opatřen kadmiovanou převlečnou matkou (viz foto v příloze).

Nejedná se tedy o klasickou zarezivělou matku, ale chybně použitý materiál při instalaci plastových rozvodů.

Tato převlečná matka vytváří s mosazí vodoměru elektrický článek a povolit nelze.

Je třeba plastový kus vystříhnout a navařit nový s mosaznou matkou.

Spadá tento úkon do víceprací, jako výměna nefunkčního vodoměru nebo je třeba náklad zahrnout do nabídkové ceny?

Odpověď:

S těmito případy by měl zhotovitel při tvorbě své nabídkové ceny počítat, pouze např. když zjistí, že nejde odstavit přívod vody kvůli nefunkčnímu uzávěru vody a musí ho vyměnit, nebo musí vyměnit větší kus potrubí, tak se tyto činnosti dají považovat za vícepráce.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ