



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 143726/2018

SP. ZN.

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Večeřa

TEL.: 558 609 293

FAX: 558 609 166

E-MAIL: vecera.tomas@frydekmostek.cz

DATUM: 02. 10. 2018



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: „Zpracování PD – dokončení rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109“

Číslo VZ: P18V00000136

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na služby

I přes skutečnost, že žádost o vysvětlení zadávacích podmínek byla zadavateli doručena po lhůtě stanovené v zadávací dokumentaci, zadavatel uveřejňuje odpovědi na tyto dodatečné informace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Prosím o odpověď na následující dotazy pro odevzdání cenové nabídky:

- pavilon D - v 1.NP pouze jídelna? nebo včetně vstupních hal, zádveří, WC a umývárny?

Odpověď:

Všechny prostory mimo školní kuchyni a služební byt školníka – tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

- pavilon D - pouze tělocvična nebo celá patra (tělocvična + zázemí)?

Odpověď:

Samozřejmě všechny prostory nejen tělocvičny, tzn. šatny, soc. zařízení, chodby, kabinety apod.

Dotaz č. 3:

- pavilon A - v „dwg“ chybí půdorys 1.NP

Odpověď:

Scházející půdorys není v tuto chvíli k dispozici, pokusíme se jej zajistit pro vybraného uchazeče.

Dotaz č. 4:

- jsou na všech řešených patrech podružné rozvaděče?

Odpověď:

Ano, jsou.

Dotaz č. 5:

- rozvaděče zůstanou stávající nebo se budou projektovat nové?

Odpověď:

Rozvaděče zůstanou stávající, v případě potřeby budou upraveny nebo doplněny – tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 5:

- přívody pro rozvaděče zůstanou stávající nebo se budou projektovat nové?

Odpověď:

Původní přívody pro rozvaděče budou vyměněny.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ