

Číslo místn.	Účel místnosti	Třída zrak. činnosti	Požadované hodnoty dle ČSN 730580			Vypočtené hodnoty				Osvětlovací systém	Hodnocení výpočtu (poznámka)
			D _{min} (%)	D _m (%)	r	D _{min} (%)	D _m (%)	D _{max} (%)	r		
1.03	Recepce	IV	1,50	5,0	0,20	0,83	1,61	2,82	0,29	boční	Vyhoví ve fčně vymezené části (prostor s hodnotami nad 1,50% - cca 1/2 plochy – ostatní prostor pro nižší zrak. činnosti a komunikační se vstupem)