



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SP. ZN.

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

MMFM 21005/2019

91.1

Ing. Simona Handlířová

558 609 265

558 609 166

handlirova.simona@frydekmostek.cz

07.02.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky	Oprava mostu M-7, tř. T.G. Masaryka – nadjezd ul Hlavní
Číslo veřejné zakázky	P19V00000006
Předmět veřejné zakázky	stavební práce
Kategorie dle předp. hodnoty	podlimitní
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Evid. číslo zakázky VZ	Z2019-003017

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V předloženém návrhu smlouvy o dílo v čl. 6 Platební podmínky, bod 6. : Každá vystavena faktura bude uhrazena do výše **95% fakturované částky bez DPH + 100% DPH**, zbývajících 5% fakturované částky bez DPH bude držena objednatelem jako pozastávka do doby řádného dokončení a předání díla bez vad, která bude uvolněna ...

Dotaz: Dle našeho názoru nelze takto fakturovat, neboť výpočet DPH vychází z daného základu, ke kterému se vztahuje. Nelze tudíž na částku ve výši 95ti % (základu) fakturovat 100% hodnotu DPH. Vysvětlete.

Odpověď:

Ujednání ve smlouvě v článku 6 odst. 6 je nastaveno v souladu se zákonem č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tzn. že zhotovitel vystaví daňový doklad na celou fakturovanou částku, avšak objednatel č. 1 a č. 2 uhradí 95% fakturované částky bez DPH (tedy 95% základu daně) + 100% DPH (tudíž 100% DPH ze základu daně). Zbývajících 5% fakturované částky bez DPH bude držena objednatelem jako pozastávka do doby řádného dokončení a předání díla bez vad.



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr SO 101 Rampy, souvrství je níže uvedená položka s 0 množstvím. Vysvětlíte, doplňte.

3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,000
		viz. položka 113727 Asfaltový recyklát z frézování vozovky 511m3 511=511,000		

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že v uveřejněném soupisu prací SO 101 Rampy (Část II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24) je uvedeno 0 množství, protože odfrézovaná asfaltová drť nebude skládkována, ale účastník zadávacího řízení se zaváže při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele č. 2 odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství.

Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.htm přílohu k vysvětlení - Závazek odkoupení vytěženého materiálu.

Dotaz č. 3:

Žádáme pro ocenění o uvedení podrobnější specifikace pro část VO a to zejména stožárů, výložníků a svítidel. Doplňte.

Odpověď:**Specifikace VO:**

sloup: oceltrubkový osvětlovací stožár přírubový 12m, povrchová úprava žárový zinek, stožárová rozvodnice SR 721/OPV 10/6A, pro dva vývody

Výložník – dvouramenný výložník, V2/2500mm, úhel ramen 180°, povrchová úprava žárový zinek,

Venkovní svítidlo silniční: svítidla zůstanou stejná, tzn. zhotovitel provede demontáž svítidel a ty následně namontuje na nové sloupy.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o upřesnění bez vlivu na pracnost při sestavení a ocenění nabídek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ

Příloha: - Závazek odkoupení vytěženého materiálu