



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SP. ZN.

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

MMFM 24759/2019

91.1


Ing. Simona Handlířová

558 609 265

558 609 166

handlirova.simona@frydek-mistek.cz

14.02.2019



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky	Oprava mostu M-7, tř. T.G. Masaryka – nadjezd ul Hlavní
Číslo veřejné zakázky	P19V00000006
Předmět veřejné zakázky	stavební práce
Kategorie dle předp. hodnoty	podlimitní
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Evid. číslo zakázky VZ	Z2019-003017

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 1:

SO 201 Zdi – štětové stěny. Ve výkazu výměr se jedná o položku p.č. 20 (viz.níže). V PD jsme nenašli výkresy se zakreslenými štětovnicemi, příp. geologii. V položce výkazu výměr není uvedena bližší specifikace, jestli se jedná o trvalé nebo dočasné štětovnice a pokud jsou dočasné, chybí další položka na vytažení štětovnic. Žádáme o doplnění těchto informací, výkresů a geologie.

20	23117A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M2	744,050
Zajištění stavební jámy (36,160+38,03+37,950+36,670)*5=744,050 [A]				



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že položka č. 20 zahrnuje zajištění stavební jámy po dobu provádění díla. Způsob zajištění stavební jámy ocení účastník zadávacího řízení s ohledem na své technologické možnosti.

Navrhované opatření je dočasné a účastník do této položky zahrne jeho demontáž.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o upřesnění bez vlivu na pracnost při sestavení a ocenění nabídek, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ