



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SP. ZN.

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

MMFM 26702/2019

91.1


Ing. Simona Handlířová

558 609 265

558 609 166

handlirova.simona@frydekmostek.cz

19.02.2019



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky	Oprava mostu M-7, tř. T.G. Masaryka – nadjezd ul Hlavní
Číslo veřejné zakázky	P19V00000006
Předmět veřejné zakázky	stavební práce
Kategorie dle předp. hodnoty	podlimitní
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Evid. číslo zakázky VZ	Z2019-003017

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Položky č. 4, 5 – součástí položek jsou pouze dopravní značky uvedené na výkresech E 01 a E 02?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že položky č. 4, 5 se netýkají dopravních značek (dopravní značky jsou uvedeny samostatně v rozpočtu části 1 „Oprava mostu M-7, tř. T.G. Masaryka - nadjezd ulice Hlavní“ v položkách č. 143 – č.147).

Položky č.4, 5 se týkají zřízení a zrušení objízdných tras (pro všechny fáze), tedy vlastní práce, rozvozu značek, zakrytí stávajících značek vč. dopravního stanovení pro každou fázi.



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Dotaz č. 2:

Položky č. 6, 7, 14 – je uvedeno viz. příloha 4.08, tuto přílohu uchazeč v podkladech zadavatele nedohledal.. Nejedná se o výkaz výměr Oprava mostu M – 7 dílčí část SSZ? Má uchazeč do těchto tří položek uvést ceny z tohoto výkazu výměr? (za jednotlivé tři objekty)? Nebo se jedná o něco jiného?

Odpověď:

V položkách č. 6, 7, 14 byl nedopatřením uveden špatný odkaz. Správný odkaz je na přílohu 401.08 (došlo k přečíslování), tedy skutečně na výkaz výměr dílčí části SSZ. Účastník zadávacího řízení převede ceny z výkazu výměr dílčí části SSZ skutečně do těchto tří položek (označených římskými číslicemi).

Dotaz č. 3:

Položka č. 54 – nové kabelové šachty v krajnici a v ostrůvcích: jakým způsobem má uchazeč ocenit tyto položky, když není žádná bližší specifikace o jak velké šachty se bude jednat a chybí bližší specifikace?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že se jedná o D+M kabelových šachet namísto šachet stávajících, které jsou umístěny pod komunikacemi, a které slouží pro revizi a ukládání inženýrských sítí. Předpokládaný rozměr šachet je cca 600x600x1000 (dle šachet stávajících).

Dotaz č. 4:

V závazku odkoupení vytěženého materiálu je uvedeno množství 1124,2 t asfaltové směsi. Je toto množství za celou zakázku, nebo jen za její část? Žádáme o upřesnění.

Odpověď:

V uveřejněném závazku odkoupení vytěženého materiálu je uvedeno pouze množství 1 124,2 t asfaltové směsi, které je za stavbu – část 2 „I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24“.

Zadavatel sděluje, že v části 1 „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka - nadezd ulice Hlavní“ je nakládání s vytěženým materiálem zahrnuto v oddílech č. 0.1 (Všeobecné konstrukce a práce – uznatelné výdaje), č. 1.1 (Zemní práce - uznatelné výdaje) a č. 1.2 (Zemní práce - neuznatelné výdaje).

Dotaz č. 5:

Chybí položka na geodetické práce (geometrický plán apod), žádáme o doplnění do rozpočtu.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že u výše uvedené veřejné zakázky se jedná o stavební práce týkající se opravy stávajících konstrukcí a pozemních komunikací. Nezbytné geodetické práce části 1 „Oprava mostu M-7, tř. T.G.Masaryka - nadezd ulice Hlavní“ jsou zahrnuty v položce č. 11.

Geodetické zaměření kabelových tras SSZ jsou zahrnuty v položce č. 141 dílčího soupisu „Oprava mostu M-7 _dilci část SSZ“ v objektu „SSZ – tř. T.G. Masaryka – Hlavní třída“.

Nezbytné geodetické práce části 2 „I/48 - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24“ objektu „401 VO přeložka“ jsou zahrnuty v položce č. 5.

Dotaz č. 6:

Celá realizace se předpokládá dle zadávacích podmínek letos. V případě, že bude výstavba přerušena nebo prodloužena ze strany zadavatele, předpokládá se zachování zařízení staveniště a hlídání stavby? Pokud má uchazeč zahrnout do cenové nabídky tyto, nemalé, náklady, žádáme o upřesnění délky přerušení stavby, se kterou máme počítat.

Odpověď:

Součástí nabídkové ceny jsou mimo jiné také náklady na opatrování rozestavěného díla. Pokud dojde k přerušení stavby v zimním období, je Zhotovitel povinen po dobu přerušení stavebních prací zajistit ochranu staveniště a údržbu rozestavěného díla. Zadavatel nepředpokládá, že dojde k přerušení stavebních prací z jeho strany.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o upřesnění bez vlivu na pracnost při sestavení a ocenění nabídek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ