


## UZEMNĚNÍ

HROMOSVODY PROVÉST DLE ČSN EN 62305

PRÍPADOVÝ K TYČOVÝM ZEMNÍČUM SE MUSÍ CHRÁNIT PROTI KOROZI PASIVNÍ OCHRANOU:  
PRÍ PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE 300MM POD PLOCHOU A 200MM NAD PLOCHOU  
BUDE PROVĚDENA ANTIKOROZNÍ OCHRANA

Investor:	Město Frýdek-Místek	Vypracoval:	Jméno: Miroslav Navrátil Podpis:	Podpis:	 Sadová 609, Frýdek-Místek	DSP Datum: 05/2018 Číslo záležitosti: ID-302442
Měřítko:	1:50	Odpovědný projektant:	Jméno: Bc. Vít Novák Podpis:			
Formát:	A3	Poznámka:				
Název dílce:	MŠ Lískovec 182 - rekonstrukce hospodářské budovy - projektová dokumentace					
Název výkresu:	Elektroinstalace - Ochrana před bleskem					E1.4