



POZNÁMKA

Rozvodnice je typová plastová, 24 modulů, stávající  
Stávající zůstane také výzbroj rozvodnice, nově se provede kabeláž do ní  
Stávající zůstanou přívody z RP  
zapuštěná pod omítku, rozměr: šířka 303, výška 406, hloubka 98, bílá  
Přívod zhora, vývody nahoru  
Krytí IP30/IP20  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed. 2

ZODP. PROJ.	Ing. Fridrich Pavel	DATUM	02/2019	Ing. Pavel Fridrich Frýdek - Místek T.G.Masaryka 1101	
PROJEKT. SPEC.	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘÍTKO			
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	Fr -11 - 19		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, FRÝDEK-MÍSTEK	STUPEŇ	DPS		
AKCE	OBNOVA KD PO POŽÁRU SKALICE U FRÝDKU			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			2	
OBSAH	STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RT			7	