


TABULKA MÍSTNOSTÍ

NÁZEV MÍSTNOSTI	osvětlenost dle ČSN EN 12464-1					
	doporučené hodnoty			vypočtené hodnoty		
	Em (lx)	UGR _L	r	Em (lx)	UGR _L	r
NEBYTOVÝ PROSTOR	500	<19	≥0,6	579,4	16,7	0,71

LEGENDA OSVĚTLENÍ

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	MODUS US4000A_KN	LED panel, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm	1 x LED, 38W, 3850lm, Ra80, 4000K

ZODP. PROJ.	Ing. Barbora MARENČÁKOVÁ	DATUM	01/2019	 IČ: 24306606	
PROJEKT. SPEC.	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘÍTKO	1:100		
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	2530		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek	STUPEŇ	DSP		
AKCE	Zámecké náměstí 46 - stavební úpravy nebytového prostoru, Frýdek-Místek			VÝKRES 03	VÝTISK
ČÁST	SVĚTELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET				
OBSAH	Púdorys 1.NP - umělé osvětlení				