

POZNÁMKA

Rozvodnice bude typová plastová, 39 modulů


Nástěnná, rozměr: šířka 250, výška 475, hloubka 125, bílá

Přívod zdola, vývody dolů

Krytí IP40/IP20

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed. 3

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	05/2019	<div><div>IČ: 24306606</div></div>
PROJEKT. SPEC.	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘÍTKO		
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	2543	
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek	STUPEŇ	DPS	
AKCE	Č.p. 606, ul. Sadová - vybudování střediska osobní hygieny			<div>VÝKRES</div> <div>D1.2</div> <div>03</div>
ČÁST	D1.2 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
OBSAH	Rozvaděč RK			
				<div>VÝTISK</div>