




LEGENDA

	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
	VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
	KANAL. PŘÍPOJKA (KP) DN150
	ČERPAČÍ STANICE
	ELEKTROPŘÍPOJKA

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV:

	STÁVAJÍCÍ KABELY NN
	STÁVAJÍCÍ KABELY VN
	STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ KABELY
	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
	STÁVAJÍCÍ VODOVODY
	STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODY
	STÁVAJÍCÍ VTL PLYNOVODY



ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH ING. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVÉST PŘESNÉ VYTÝČENÍ
ING. SÍTÍ PŘIMO NA STAVBĚ. VYTÝČENÍ PROVEDOU NA POŽÁDÁNÍ
JEDNOTLIVÍ SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

Schváleno podle zákona o vodách,

č.j. ŽP 2/3475/03/KH

dně: 15. 10. 2003



9

ZMĚNA	c		PROVEDL		DATUM		PODPIS	
	b							
	a							
ZODP.PROJEKT.		PROJEKTANT	VED.PROJEKT.			PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PEVA-PLAST s.r.o. Vyšší Lhoty č.p.213 739 51 VYŠNÍ LHOTY TEL: 558 662 817		
ING HEJNÝ		ING KUČERA	ING HEJNÝ					
INVESTOR : MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK						FORMÁT	3 A4	
STAVBA : Odkanalizování oblasti povodí Olešné KANALIZACE OBCE CHLEBOVICE OBJEKT : Část "C" – CELKOVÁ SITUACE STAVBY						DATUM	05/2003	
						STUPEŇ	P	
						ZAKÁZKA	03/022	
OBSAH : SITUACE						MĚŘITKO 1: 5000	ČÍSLO VÝKR. C1	

**MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDEK-MÍSTEK
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
PALACKÉHO 115
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK**



Toto rozhodnutí nabylo právní

moci dne: 20. 11. 2003

Klimšová

Vyřizuje: Klimšová *KL*
Tel.: 558 609 495
Fax: 558 609 697
e-mail: klimsova.ruzena@frydekmostek.cz
internet: www.frydekmostek.cz

č. j.: ŽPaZ/3475/03/Kli/230.2
dne: 15.10. 2003

Město Frýdek-Místek

**v zastoupení
PEVA-PLAST, s.r.o.
Pionýrů 2069
Frýdek - Místek**

Odkanalizování oblasti povodí Olešné – kanalizace obce Chlebovice, stavební povolení

Rozhodnutí

veřejná vyhláška

Městský úřad Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě provedeného vodoprávního řízení dle ust. § 115 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění vydává tento

v ý r o k

Městský úřad Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění a speciální stavební úřad dle ust. § 120 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a ust. zák.č. 71/1967 Sb.

p o v o l u j e

Městu Frýdek-Místek podle ust. § 15 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění výstavbu vodního díla **Odkanalizování oblasti povodí Olešné – kanalizace obce Chlebovice** za účelem odkanalizování obce Chlebovice. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.číslo: 210, 211, 204, 192, 260/3, 241/2, 260/1, 260/2, 260/4, 1022/12, 208, 212/2, 191/1, 843/13, 843/19, 191/3, 190/1, 167, 1022/1, 1022/6, 127, 210, 127/1, 612, PK 240/2, PK 251/1, PK 270, 73, 79, 703, PK 1513, PK 1512, PK 1508/2, 486/4, 491, PK 161, PK 1497, PK 1495, PK 1323, 491, 504/3, 508/2, 632, 1022/3, 936, 342, 343/1, 343/2, 362, 1022/8, 304/1, 359, 567, PK 167/1, PK 197, 452/2, PK 229, PK 230, PK 294/2, 5, 6, 11, 15, 19/1, 426, 437, 423, 420, 425, 362, PK 432, PK 421/4, PK 421/3, 377 kat.úz. Chlebovice dle projednané a schválené projektové dokumentace, kterou vypracoval PEVA – PLAST, s.r.o., Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek.

Zároveň vodoprávní úřad ukládá investorovi stavby dle ust. § 15 odst. 3 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění následující povinnosti popřípadě podmínky:

1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na povolené nakládání s vodami, na změnu technického řešení či majetkoprávních vztahů, je nutno před realizací projednat a nechat schválit naším odborem.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla (zařízení) budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem případně obchodním zákoníkem. Spory o náhradu škody řeší soud.
3. Nutno dodržovat ustanovení zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dodržovat ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné bezpečnostní předpisy a ČSN.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
5. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytyčena všechna podzemní vedení jejich majiteli a provozovateli. Nutno dodržovat jejich podmínky stanovené ve vyjádřeních a věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti.
6. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
 - MÚ F-M, odbor dopravy a služeb, stanovisko ze dne 23.1. 2002
 - KÚ MSK, odbor dopravy a SH, stanovisko ze dne 28.1. 2002
 - Policie ČR DI F-M, stanovisko ze dne 25.6. 2003
 - OKD, a.s. IMGE, odš. záv. Ostrava, stanovisko ze dne 5.4. 2002
 - HZS MSK ÚO F-M, stanovisko ze dne 13.3. 2002
 - Státní památkový ústav v Ostravě, stanovisko ze dne 26.3. 2002
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníku řízení, které jsou uvedeny v jejich vyjádřeních a souhlasech.
10. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
11. Narušená podzemní vedení a drenáže budou opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.
12. Podle § 9 odst. 2 písm. c) zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zem. půdního fondu není třeba souhlasu orgánu zem. půdního fondu z důvodu, že zemědělská půda bude odňata k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.

13. Stavba bude prováděna oprávněnou stavební firmou, jejíž název a sídlo sdělí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

14. Po dobu výstavby bude zajištěn přístup k obytným domům a provozovnám a umožněn průjezd požárních vozidel a záchranné služby.

15. Povolenou stavbu lze provozovat jen na základě pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel Město Frýdek-Místek v zastoupení PEVA-PLAST, s.r.o., Pionýrů 2069, Frýdek-Místek požádal dne 28.7. 2003 o vydání stavebního povolení na stavbu **Odkanalizování oblasti povodí Olešné – kanalizace obce Chlebovice.**

Předložený projekt řeší odvedení splaškových odpadních vod z obce Chlebovice prostřednictvím kmenové stoky DN 500, která je v současné době budována podél silnice I/48 z Frýdku-Místku přes Zelinkovice do Chlebovic. Tato kmenová stoka je napojena na kanalizační systém města Frýdek-Místek s vyústěním v kanalizační čistírně odpadních vod ve Sviadnově. Kmenová stoka není součástí tohoto projektu. Splaškové odpadní vody z obce Chlebovice budou napojeny na tento sběrač v jeho šachticích. Silnice I/48 dělí obec na severní a jižní část. V severní části obce budou kanalizační stoky gravitačně svedeny do podzemní čerpací stanice "ČS1" odkud budou přečerpány výtlačkem "V1" do šachtice Š102 kmenové stoky DN 500 (u silnice I/48). Jižní část obce bude odkanalizována gravitačně do sběrače DN 500 – v jeho šachticích Š98 a Š102. Pro odkanalizování výhledové výstavby RD jsou navrženy dvě stoky, které budou svedeny do podzemní čerpací stanice "ČS2" a odtud do navržené gravitační splaškové kanalizace. V jižní části obce jsou navrženy dvě stoky – podél vodního toku Vodičná. Navržené trasy splaškové kanalizace jsou voleny tak, aby mohly odvádět splaškové odpadní vody ze stávající i navržené zástavby dle územního plánu. Stoky jsou vedeny převážně v místních komunikacích, silnicích III. třídy a částečně i po soukromých parcelách. Výtlačné potrubí "V1" pod silnici I/48 bude provedeno protlakem.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 01 Gravitační splašková kanalizace

Stoka "A" – DN 300 bude zaústěna do čerpací stanice "ČS1". Trasa bude vedena v místní asfaltové komunikaci, volném terénu a v tělese komunikace III/4846.

Stoka "A-2" – DN 250 bude napojena do stoky "A". Bude sloužit pro napojení dvou stávajících RD. Uložení bude v silnici III/4846.

Stoka "A-3" – DN 250 bude napojena na stoku "A". Pod vodním tokem Vodičná bude převedena do stávající místní komunikace.

Stoka "A-3-1" – DN 250. Bude napojena na stoku "A-3". Bude sloužit pro napojení stávajícího objektu a uvažovanou další výstavbu.

Stoka "B" – DN 300. Stoka bude vedena v místní komunikaci. Napojení bude na kmenovou stoku DN 500, vedoucí podél silnice I/48, v její šachtici Š102.

Stoka "B-1" – DN 250. Stoka se bude napojovat na stoku "B". Napojovat bude stávající RD.

Stoky "B-2" a "B-3" – dle DÚR nebudou prováděny. V odbočných šachtách budou

ponechány zaslepené otvory –pro budoucí možné provedení.

Stoka "B-4" – DN 250. Bude vedena k budoucí lokalitě RD.

Stoka "B-5" – DN 250. Bude vedena ke stávajícím RD.

Stoka "B-6" – DN 250. Napojuje objekty stávající zástavby i plánované výstavby RD.

Stoka "B-7" – DN 250. Pro napojení stávajících RD.

Stoka "B-8" – DN 250. Pro napojení stávající zástavby i plánované výstavby RD.

Stoka "B-9" – DN 250. Pro napojení stávajících RD.

Stoka "B-10" – DN 250. Pro napojení stávající zástavby.

Stoka "C" – DN 300. Stavba se bude napojovat na kmenovou stoku DN 500, vedoucí podél silnice I/48, v její šachtici Š 98. Trasa bude vedena v silnici III/4849 a v místních asfaltových komunikacích.

Stoka "C-1" – DN 250. Bude napojena na stoku "C". Bude odvádět odpadní vody ze stávající zástavby podél místní komunikace.

Stoka "C-1-1" – DN 250. Bude se napojovat na stoku "C-1".

Stoka "C-2" – DN 250. Napojení na stoku "C". Odkanalizuje stávající zástavbu podél místní komunikace.

Stoka "C-6" – DN 300 po napojení stoky "C-6-2" – dále pak DN 250. Bude napojena na stoku "C" v křižovatce silnic III/4849 a místní komunikace. Dále je vedena v místní komunikaci. Odkanalizovávat bude stávající výstavbu.

Stoka "C-6-1" – DN 250. Napojuje se na stoku "C-6". Bude odkanalizovávat stávající zástavbu.

Stoka "C-6-1a" – DN 250. Napojuje se na stoku "C-6".

Stoka "C-6-2" – DN 250. Bude napojena na stoku "C-6". Kříží silnici III/4849, prostup proveden protlakem. Odkanalizuje stávající zástavbu.

Stoka "C-6-2-1" – DN 250. Bude napojena na stoku "C-6-2".

Stoka "C-6-2-2" – DN 250. Bude napojena na stoku "C-6-2" nad státní silnici III/4849. Odkanalizuje stávající zástavbu.

Stoka "D" a "E" – DN 250. Budou odkanalizovávat navrženou výstavbu dle územního plánu. Napojují se na čerpací stanici ČS 2. Trasa je vedena v místní komunikaci a v soukromém pozemku určeném pro místní komunikaci a inženýrské sítě.

Jako trubního materiálu bude použito trub PVC korugovaných DN 250 a DN 300. Celková délka potrubí DN 250 – 5 970 m a DN 300 – 1 899 m. Na trase je navrženo celkem 258 ks kanalizačních šachtic, které jsou navrženy jako kruhové, prefabrikované – se dny i vstupy. Poklopy budou litinové D 400-BEGU. V místech, kde z technických důvodů přesahuje rozdíl mezi přítokem do šachty a odtokem z šachty výšku 0,6 m, bude na přítoku osazeno spadiště. Jedná se o montáž sklolaminátové h lavy s n apojením n a p refa s kruž s o tvorem. Je dná s e celkem o 10 ks spadišť.

SO 02 Kanalizační přípojky

Rozhodnutím zastupitelstva Frýdek-Místek ze dne 26.3. 2002 byly stanoveny zásady týkající

se výstavby kanalizačních přípojek vedených na veřejném prostranství – za hranu zpevněné komunikace. Na jednotlivých stokách bude pro napojení domovních přípojek použito odbočných tvarovek. Přípojky budou za hranou zpevněné komunikace ukončeny záslepkami pro budoucí možné napojení jednotlivých objektů a RD. Celková délka kanalizačních přípojek – 1 218 m.

SO 03 Čerpací stanice "ČS1"

Na vyústění stoky "A" DN 300 bude provedena dvouplášťová plastová nádrž vnitřního profilu 2,0 m a vnějšího profilu 2,5 m. Výkop je navržen jako jáma o rozměrech 3,7 x 3,7 m a hl. 4,55 m. Pro snižování hladiny spodní vody je navržena studna DN 500 o hloubce 1 m pod úroveň základové spáry. Terén u ČS1 je výše o 0,5 m než stávající komunikace. Z tohoto důvodu je nutné provést kromě úpravy terénu rovněž úpravu komunikace a vjezdu k ČS1. Objekt bude oplocen.

SO 04 Čerpací stanice "ČS2"

Na vyústění stoky "D" bude provedena jednoplášťová plastová nádrž vnitřního profilu 1,5 m. Výkop je navržen jako jáma o rozměrech 3,1 x 3,1 m hl. 3,55 m. Pro snižování hladiny spodní vody je navržena studna DN 500 o hloubce 1 m pod úroveň základové spáry. Terén u ČS2 je rovinatý. Objekt bude oplocen.

SO 05 Výtlač z ČS1

Výtlačným potrubím z čerpací stanice ČS1 budou veškeré odpadní vody splaškové ze severní části obce, které jsou přiváděny gravitační stokou "A", přečerpávány do kmenové stoky DN 500 v její šachtici Š 102. Výtlačné potrubí bude z trub polyetylénových DN 80. Trasa je vedena v souběhu s kanalizačními stokami "A" a "A-3". Pod vodním tokem Vodičná bude použito trub z tvárné litiny DN 80. Pod silnicí I/48 bude proveden protlak ocelové chráničky DN 200 – přes celou šířku vozovky.

SO 06 Výtlač z ČS2

Výtlačným potrubím z čerpací stnice ČS2 budou odpadní vody z výhledové lokality soustředěné výstavby RD přečerpávány do stoky "C" v její koncové šachtě Š 175. Výtlačné potrubí bude z trub polyetylénových DN 65. Trasa výtlaču je vedena souběžně s kanalizační stokou "D".

SO 09 Přeložky inženýrských sítí

Trasa kanalizace je vedena s ohledem na stávající inženýrské sítě. Projekt předpokládá přeložení částí stávajících inženýrských sítí, tj. stávající dešťové obecní kanalizace a částečně i vodovod, který je ve správě SmVaK F-M.

Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu vydal stavební úřad Frýdek-Místek dne 3.7. 2002 pod č.j. SÚ/1236/2002/Kup a současně dne 16.9. 2003 pod č.j. SÚ/3525/2003/Kup vydal souhlas dle ust. § 120 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb., v platném znění.

Po dokončení výstavby požádá investor o vydání povolení k uvedení vodního díla do trvalého provozu. K žádosti doloží doklady dle ust. § 31 vyhl.č. 132/1998 Sb.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům dne 19.8. 2003 a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a stanovisek do 30-ti dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

Městský úřad Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, po posouzení předložené žádosti z hledisek daných zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje vodohospodářské zájmy a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Frýdek-Místek, odboru životního prostředí a zemědělství, Palackého 115.



RNDr. Alena Kacířová
vedoucí odboru ŽPaZ

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15-ti dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Rozdělovník:

a) účastníci řízení

- doručeno veřejnou vyhláškou

b) dotčené správní úřady

- KÚ MSK Ostrava, odbor dopravy a SH

- MÚ Frýdek-Místek, odbor dopravy a SH, Palackého 115

- Policie ČR DI, Byskydská, Frýdek-Místek

- MÚ Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ-odd. ochrana přírody



MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDEK-MÍSTEK

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Palackého 115, Frýdek-Místek, 738 22

101753/05

205

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

ŽPaZ/2841/05/Kli/231.2

Klimšová Růžena

558 609 495

558 609 697

klismoa.ruzena@frydekmostek.cz

01.06. 2005

Město Frýdek-Místek

v zastoupení

Městský úřad Frýdek-Místek

Investiční odbor

Odkanalizování oblasti povodí Olešné – kanalizace obce Chlebovice prodloužení platnosti stavebního povolení

ROZHODNUTÍ

veřejná vyhláška

Městský úřad Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám vydal dne 15.10. 2003 pod č.j. ŽPaZ/3475/03/Kli/230.2 stavební povolení na stavbu **Odkanalizování oblasti povodí Olešné – kanalizace obce Chlebovice**, které nabylo právní moci dne 20.11. 2003. K Vaší žádosti stavební úřad na základě ustanovení § 67 a § 69 stavebního zákona

p r o d l o u ŝ u j e

platnost shora uvedeného stavebního povolení do **31.12. 2007**.

O d ů v o d n ě n í

Podáním ze dne 29.4. 2005, jste oznámili, že z důvodů nedostatku finančních prostředků nebylo zatím rozhodnuto o realizaci výše uvedené stavby a současně jste požádali o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Stavební úřad v provedeném řízení posoudil uvedené důvody a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno se nezměnily, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených správních úřadů, žádosti vyhověl.

Současně byla dle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Městského úřadu Frýdek-Místek, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek.

Důležité písemnosti, zejména rozhodnutí, se doručují do vlastních rukou. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.



RNDr. Alena Kacířová
vedoucí odboru ŽPaZ



Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Ing. Jiřím Ledererem
vedoucím oddělení zeleně

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Rozdělovník:

a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou s dodejkou)

- Město Frýdek-Místek **doručeno prostřednictvím** Městský úřad Frýdek-Místek, investiční odbor
- Jiným účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

b) dotčené správní úřady (doporučeně s dodejkou)

- KÚ MSK Ostrava, odbor dopravy a SH
- MěÚ Frýdek-Místek, odbor dopravy a SH, Palackého 115
- Policie ČR DI, Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek
- MěÚ Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ- odd. ochrana přírody

c) na vědomí

- MěÚ Frýdek-Místek, právní odbor, k rukám p. Novákové (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INVESTIČNÍ ODBOR

Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č.J.: IO/114/2008/100.2

VYŘIZUJE: Vladimíra Lojkásková

TEL.: 558 609 263

FAX: 558 609 166

E-MAIL: lojkaskova.vladimira@frydek-mistek.cz

DATUM: 2008-01-30

Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor životního prostředí a zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

Odkanalizování povodí Olešné – kanalizace obce Chlebovice

V souladu se stavebním povolením č.j. ŽPaZ/3475/03/Kli/230.2 ze dne 15.10.2003 a Rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. ŽPaZ/2841/05/Kli/231.2 ze dne 1.6.2007 Vás žádáme o vydání kolaudačního rozhodnutí na část větve C výše uvedené stavby.

Stavbu prováděla firma INSTALL CZ, s.r.o., Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, stavební práce vedl Ing. Lubomír Mítura, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby – osvědčení o autorizaci č. 3678.

Stavba byla ukončena a předána 25.1.2008. Všechny potřebné doklady budou předloženy k datu zahájení kolaudačního řízení.

S pozdravem

Ing. Jan Kaspřík
vedoucí investičního odboru

Přílohy:

Kopie stavebního povolení č.j. ŽPaZ/3475/03/Kli/230.2

Kopie Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. ŽPaZ/2841/05/Kli/231.2

Kopie Osvědčení o autorizaci