

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

INPROS FM, s.r.o.

Tř. 28. října, 1639

738 04 Frýdek - Místek

Vaše žádost ze dne, značka:
20.05.2018Naše značka:
058180043
(FM81/Š43/18)Vyřizuje:
Ing. Jan ŠebelíkFrýdek - Místek dne:
25.05.2018**Věc: Basketbalová hala Basketpoint ve Frýdku - Místku****Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018, prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Frýdek - Místek, prostor mezi Lískoveckou ul., 5.ZŠ a 9.Z.Š.

Stavebník: Basketpoint Frýdek - Místek, a.s., tř. T.G. Masaryka

Projektant: dtto adresát

Č. zakázky: 18/001

Datum: 4/2018

Předmětem předložené dokumentace je novostavba sportovní haly pro trenink basketbalového klubu Snakes Frýdek - Místek. Stavba se skládá ze dvou částí - dvojpodlažní vstupní části se zázemím sportovců a provozním zázemím a přízemní haly s dvojicí basketbalových hřišť. Součástí stavby je a parkoviště pro 8 automobilů.

V přízemí se nalézá recepce, dvě dvojice šaten se společnými umývárny, WC pro muže a ženy, bezbariérové WC, malá tělocvična a místnosti pro trenéry. V patře jsou kanceláře, zasedací místnost, malá tělocvična, odpočinkové místnosti, WC, masér a služební byt. Výtah není navrhován.

Vstup do stavby je bezbariérový, v úrovni zpevněné plochy. Ve vstupní části se nachází tzv. genkan se sníženou podlahou /150 mm/, bezbariérový přechod bude pomocí dřevěných mobilních ližin. Podlaha přízemí je řešena v další části na stejné úrovni. Jedna z dvojic šaten má dveře šířky 900 mm, jednu ze sprch řešenou pro bezbariérové užívání /sklopná sedačka, ruční sprcha, madla, místo pro odstavení inv. vozíku/. Bezbariérová kabina WC má velikost 1830/3460 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají směrem ven. Vstupní dveře do tělocvičny jsou dvojkřídlové, šířky 1600 mm. Na parkovišti je vyhrazeno jedno příčné parkovací místo šířky 3700 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje vyhl. č. 398/2009 Sb. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.**

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODSOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT



Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 02 Frýdek-Místek
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz