

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 09.10.2017
Č. J.: MMFM 133280/2017
SP. ZN. MMFM_S 15733/2017/OÚRaSŘ/HarM
VYŘIZUJE: Martin Harvan
TEL.: 558 609 279
FAX:
E-MAIL: harvan.martin@frydek-mistek.cz
DATUM: 07.11.2017



KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
Ostrava 9
70900

Magistrát města Frýdku-Místku jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve věci

**„Výstavba vodovodního řádu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2,
pozemky parc. č. 6565, 6566/3, 7603/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, a parc. č.
287/4, 8095, k. ú. Panské Nové Dvory“**

vydává na základě žádosti vedené pod značkou MMFM 133280/2017 ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.

Koordinované stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1. závazné stanovisko

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany přírody“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 1 písm. a) a písm. j) a ust. § 77 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané dne 09.10.2017 právnickou osobou statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČO 00577758, vydává podle ust. § 65 a ust. § 90 odst. 15 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle ust. § 149 odst. 1 správního *toto závazné stanovisko ke stavebnímu povolení záměru stavby „Výstavba vodovodního řádu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“* (dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 6565, 6566/3, 7603/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, a parc. č. 287/4, 8095, k. ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, a to po vyhodnocení, zda mohou být záměrem dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny:

I.

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku – bezejmenný potok (IDVT 10217550), k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizačních funkcí, **s těmito podmínkami:**

1. Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů oznámeny místní organizaci Českého rybářského svazu.
2. V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.

II.

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se dotýká dřevin a na ochranu před jejich poškozováním či ničením realizací záměru se stanoví podmínky:

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích („dále jen norma“), zejména s podmínkami stanovenými v bodě:

- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených v tomto bodu.
- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštěnkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštěnkovat.
- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojižděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními stavenišť a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navázce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navázka zeminy nebo jiného materiálu.

III.

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, jakožto zásahem, který nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

Odůvodnění

Dle předložené projektové dokumentace je patrné, že se jedná o vybudování nového vodovodního řadu v délce cca 326 m. Účelem je zásobování pitnou vodou dané lokality. Navržený vodovodní řad bude propojen se stávajícím řadem v křižovatce s ulicí Slezská, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Vodní toky jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významnými krajinnými prvky. Vzhledem ke skutečnosti, že orgán ochrany přírody nemohl s ohledem na charakter zásahu a charakter dotčeného významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) jednoznačně vyloučit, že by realizací stavby mohlo dojít k poškození nebo zničení předmětného VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizačních funkcí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, je vydáváno závazné stanovisko dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny se VKP využívají pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí. Orgán ochrany přírody usoudil, že vzhledem k malému rozsahu zásahu do bezejmenného vodního toku (IDVT 10217550) křížení liniové stavby vodovodního řadu, které bude provedeno protlakem, potrubí vodního řadu bude uloženo v chrániče pod zatrubněným vodním tokem, ve vztahu k jeho celkové délce, a za předpokladu, že budou splněny stanovené podmínky i malý rozsah zásahu, nedojde zásahem k výraznému poškození předmětného VKP nebo k trvalému narušení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Z předložené projektové dokumentace nevzniká požadavek na kácení dřevin. V blízkosti stavby se nacházejí dřeviny. Pro zajištění ochrany zachovávaných dřevin před poškozením a ničením stanovil orgán ochrany přírody do výrokové části závazného stanoviska podmínky. Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu výstavby nového vodovodního řadu, nemůže její realizací dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Souhlas je vydán především z pohledu zájmu státu na ochranu přírody a krajiny a neřeší vlastnické ani nájemní vztahy k pozemkům.

Poučení

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že v dotčeném území nelze vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (např. obojživelníci, plazi). V případě potvrzení výskytu biotopů či jedinců druhů živočichů, kteří jsou zvláště chráněni podle ust. § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny (jejich kompletní seznam je uveden v příloze III. Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny), doporučuje orgán ochrany přírody projednat konkrétní podobu realizace stavby (příp. si opatřit předběžnou informaci dle ust. § 139 správního řádu) s kompetentním orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Poučení o opravném prostředku

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Nezákonné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Vyřizuje: Bc. Paszandová, kl. 608, Ing. Fojtík, kl. 476

2. vyjádření

1/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, ke stavbě pod názvem „*Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory*“

– **lokalita č. 2**“ na pozemcích parc. č. 287/4, 8095, k. ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, a na pozemku parc. č. 6565, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, pro stavební řízení nevydává závazné stanovisko, neboť je speciálním stavebním úřadem, který pro výše uvedenou stavbu bude vydávat stavební povolení.

Vyřizuje: Bc. Hrbáčová, kl. 617

2/ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15 písm. n) zákona o ochraně ZPF:

Předloženým záměrem realizace stavby „*Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2*“ na pozemku parc. č. 6566/3, druh pozemku orná půda, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ZPF v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství. Záměrem stavby na pozemcích parc. č. 6565, 7603/1, druh pozemků ostatní plocha, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek a na pozemcích parc. č. 287/4, 8095, druh pozemků ostatní plocha, a parc. č. 7917, druh pozemku lesní pozemek, k. ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ZPF v kompetenci orgánu ochrany ZPF.

Při realizaci „*Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2*“ na pozemku parc. č. 6566/3, druh pozemku orná půda, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, na zemědělském půdním fondu a jeho použití k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF žádat orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. Při stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Při výkopových pracích je třeba skrývat odděleně ornici a podorničí a rovněž je odděleně deponovat podél trasy výkopu a výkop zasypat tak, že ve spodní vrstvě bude uloženo podorničí a pak ornice. S vlastníky dotčené zemědělské půdy nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat je nutno včas projednat zamýšlené provádění prací. Dále je třeba učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Vyřizuje: Hanzlíčková, kl. 485

3/ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech:

Předloženým záměrem stavby „*Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2*“ na pozemcích parc. č. 6565, 6566/3, 7603/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, a parc. č. 287/4, 8095, k. ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o odpadech v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán odpadového hospodářství“), jelikož realizací záměru se předpokládá produkce odpadů. Způsob nakládání s odpady je uveden v dokumentaci. Orgán odpadového hospodářství nemá ke způsobu nakládání s odpady uvedenému v dokumentaci připomínky.

Poučení - původce odpadů:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech,
- dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady dle ust. § 9a odst. 1 zákona o odpadech,
- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech,

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února následujícího roku,
- při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech; shromažďování nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu,
- zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v jejich přirozeném stavu pro účely dané stavby, považovat za odpad.

Vyřizuje: Mgr. Taráriková, kl. 615

4/ Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Předloženým záměrem „*Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2*“ na pozemcích parc. č. 287/4, 8095, k.ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek a na pozemku parc. č. 6565, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ovzduší v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství. Orgán ochrany ovzduší požaduje minimalizovat znečišťování ovzduší dostupnými opatřeními, v místech vzniku prašnosti provádět zaplachtování a zkrápění, provádět čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Rovněž je nutné provádět pravidelné čištění ploch a komunikací staveniště.

Vyřizuje: Mgr. Krupař, kl. 499

5/ Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle § 48 odst. 3 lesního zákona:

Předloženým záměrem stavby „*Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2*“ na pozemcích parc. č. 6565, 6566/3, 7603/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, a parc. č. 287/4, 8095, k. ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Předmětný záměr je umístěn ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa parc. č. 7917, k. ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek. Z tohoto důvodu je nutné požádat příslušný orgán státní správy lesů o vydání souhlasu s povolením stavby dle § 14 odst. 2 lesního zákona, kterým je v souladu s § 47 odst. 2 lesního zákona Vojenský lesní úřad.

Vyřizuje: Ing. Majer, kl. 496

6/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) a ve věcech místních komunikací ve smyslu § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, (dále jen zákona o pozemních komunikacích), sděluje k žádosti o vyjádření ve výše uvedené věci, že je dotčeným orgánem - silničním správním úřadem.

Dojde k dotčení námi chráněných zájmů.

Upozornění pro stavebníka:

V případě užití místní komunikace a silnice jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (umístění inž. sítí, provádění stavebních prací, umístění lešení, zařízení staveniště apod.), je potřeba povolení zvláštního užívání dotčené komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vydaného odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, jakožto příslušným silničním správním úřadem, po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace (statutární město Frýdek-Místek, Správa silnic MSK, p. o., středisko Frýdek-Místek) a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie ČR.

Obdobně to platí i v případě, že stavba bude realizována pod ochranou uzavírky dle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

Náležitosti žádosti o povolení uzavírky a zvláštního užívání jsou uvedeny v § 39 odst. 1 a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Žádost doručit **minimálně 30 dní před termínem realizace**.

Vyřizuje: p. Šnoblová, kl. 229

7/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) opatřením obecné povahy, které bude zahájeno podáním návrhu stanovení přechodné nebo místní úpravy provozu na pozemních komunikacích investorem nebo zhotovitelem předmětné stavby. Podání návrhu je možno učinit písemně na předepsaném formuláři nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

V případě, že realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít **přechodné svislé a vodorovné dopravní značení**, je nutno **minimálně 30 dnů před** zahájením prací podat zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K návrhu musí být přiložen situační snímek, schéma nebo projektová dokumentace umístění přechodného dopravního značení.

Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení, které bude podle projektové dokumentace umístěno na ploše staveniště nebo bude umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle nebo na stávající silnici II. nebo III. třídy, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutno podat **minimálně 60 dnů před** ukončením stavby. K návrhu musí být přiložena projektová dokumentace umístění svislého a vodorovného dopravního značení. Před nabytím účinnosti opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení podle Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle stávající silnice II. nebo III. třídy, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

Vyřizuje: p. Vrbica, kl. 224

8/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

Magistrát města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o státní památkové péči*“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“) na základě žádosti o vyjádření ke koordinovanému stanovisku č. j. MMFM 133280/2017 ze dne 9. 10. 2017 a po prostudování předložené dokumentace vydává následující vyjádření.

Realizací předloženého záměru nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o státní památkové péči v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje.

Poučení - stavebník je dále povinen:

1. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
2. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku.

Vyřizuje: Mgr. Matejovičová, kl. 280


Závěr:

Magistrát města Frýdku-Místku zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze umístit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků.

Situační výkres je žadateli potvrzen otiskem razítka „Ověřená dokumentace“. Takto označená situace je přílohou k tomuto koordinovanému stanovisku, které žadatel následně předloží příslušnému stavebnímu úřadu v navazujícím řízení vedeném dle stavebního zákona.

S pozdravem

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek



Ing. Pavel Osina
vedoucí odboru
územního rozvoje a stavebního řádu

Příloha

projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná firmou KONEKO spol. s r.o.,
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 00577758, datum zpracování 09/2017



ID DS: w4wbu9s

Podkladem pro vyjádření je platný Územní plán Frýdku-Místku, vydaný Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 8. 12. 2008 s účinností ode dne 1. 1. 2009 ve Změně č. 1, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 5. 12. 2011 s účinností ode dne 1. 1. 2012, ve Změně č. 2, vydané zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 3. 9. 2012 s účinností ode dne 1. 10. 2012 a ve Změně č. 3, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 27. 3. 2015 s účinností ode dne 11. 4. 2015.

Podmínkou pro umístění stavby je dále soulad záměru s požadavky stavebního zákona, souvisejících prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů. Koordinované stanovisko Vám bude doručeno samostatně.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. arch. Zuzana Břachová, v. r.
vedoucí oddělení územního rozvoje

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **93310443-3551-170127092935**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.


Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.01.2017 v 09:29:40. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 27.01.2017 08:45:53. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1D 6A FD**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. arch. Zuzana Břachová, vedoucí oddělení, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, 260, Statutární město Frýdek-Místek [IČ 00296643]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 27.01.2017 v 09:29:40. Údaje o časovém razítku: datum a čas **24.01.2017 15:37:16**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 51**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Moravskoslezský kraj**
Pracoviště: **Moravskoslezský kraj**
Ostrava dne 27.01.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Alena Daubnerová


Otisk úředního razítka:



93310443-3551-170127092935

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor správy obecního majetku

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek



2-2. 2017

13/049

3

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 14692/2017

SP. ZN.

VYŘIZUJE: Bc. Michaela Tvardková

TEL.: 558 609 178

E-MAIL: tvardkova.michaela@frydek-mistek.cz

DATUM: 31.01.2017

KONEKO s.r.o.

Výstavní 2224/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Souhlas s umístěním stavby „Výstavba vodovodu Panské Nové Dvory, lokalita č.2“

Statutární město Frýdek-Místek zastoupené vedoucí odboru správy obecního majetku Ing. Bc. Hanou Kalužovou souhlasí s umístěním stavby „**Výstavba vodovodu Panské Nové Dvory, lokalita č. 2**“ na pozemku p.č. 8095, k.ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek a pozemku p.č. 6565, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.

Toto vyjádření se vydává pro účely stavebního řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

S pozdravem

Ing. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **93508504-3448-170202094027**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.02.2017 v 09:40:33. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 02.02.2017 05:20:04. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E EC EE**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Hana Kalužová, vedoucí odboru, odbor správy obecního majetku, 1598, Statutární město Frýdek-Místek [IČ 00296643]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 02.02.2017 v 09:40:33. Údaje o časovém razítku: datum a čas **31.01.2017 13:55:55**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 52**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Moravskoslezský kraj**
Pracoviště: **Moravskoslezský kraj**
Ostrava dne **02.02.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Danuše Pšeníková

Otisk úředního razítka:



93508504-3448-170202094027

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



3



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor správy obecního majetku

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

MMFM 160487/2017

SP. ZN.

S.1973/2017/OSOM/TvMi

VYŘIZUJE:

Bc. Michaela Tvardková

TEL.:

558 609 178

E-MAIL:

tvardkova.michaela@frydek-mistek.cz

DATUM:

29.11.2017

KONEKO s.r.o.

Výstavní 2224/8

709 00 Ostrava

Souhlas s umístěním stavby „Výstavba vodovodu Panské Nové Dvory, lokalita č. 2“

Statutární město Frýdek-Místek zastoupené vedoucí odboru správy obecního majetku Ing. Bc. Hanou Kalužovou souhlasí s umístěním stavby „Výstavba vodovodu Panské Nové Dvory, lokalita č. 2“ na pozemku p.č. 6566/3, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, který je ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.

Toto vyjádření se vydává pro účely stavebního řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

S pozdravem

Ing. Bc. Hana Kalužová

vedoucí odboru správy obecního majetku

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **701090_005740** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.12.2017 v 15:40:13. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.12.2017 13:59:31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **25 9B 18**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Hana Kalužová, vedoucí odboru, odbor správy obecního majetku, 1598, Statutární město Frýdek-Místek [IČ 00296643]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.12.2017 v 15:40:13. Údaje o časovém razítku: datum a čas **29.11.2017 16:32:02**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 32**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.12.2017 v 15:40:13. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.12.2017 13:59:31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **25 9B 18**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Hana Kalužová, vedoucí odboru, odbor správy obecního majetku, 1598, Statutární město Frýdek-Místek [IČ 00296643]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.12.2017 v 15:40:13. Údaje o časovém razítku: datum a čas **29.11.2017 16:32:21**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 32**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**



Pracoviště: **Ostrava 9**

Česká pošta, s.p. dne 04.12.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

MARTINA BEKETOVÁ

Otisk úředního razítka:





102843308-68015-171204153956

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

3



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor správy obecního majetku

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

MMFM 64546/2017

SP. ZN.:

MMFM_S 1973/2017/OSOM/TvMi

VYŘIZUJE:

Bc. Michaela Tvardková

TEL.:

558 609 178

E-MAIL:

tvardkova.michaela@frydekmostek.cz

DATUM:

12.05.2017

Investiční odbor

= ZDE =

Souhlas s umístěním stavby „Výstavba vodovodu Panské Nové Dvory, lokalita č. 2“

Statutární město Frýdek-Místek zastoupené vedoucí odboru správy obecního majetku Ing. Bc. Hanou Kalužovou souhlasí s umístěním stavby „Výstavba vodovodu Panské Nové Dvory, lokalita č. 2“ na pozemku p.č. 287/4, k.ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, který je ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.

Toto vyjádření se vydává pro účely stavebního řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO
Frýdek - Místek
2.13

Ing. Bc. Hana Kalužová

vedoucí odboru správy obecního majetku



Gorbunov kazda
(4)

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Frýdek-Místek

738 01 Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264



Č.j. HSOS- 12659-2/2017

Frýdek-Místek 20.11.2017

Vyřizuje: Ing. Hana Ulrichová

Tel.: 950 720 112

E-mail: hana.ulrichova@hzsmsk.cz

PID: HZSTX009EMA1

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224/8

709 00 Ostrava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory-lokalita č. 2

Místo stavby: liniová stavba v k. ú. 634956 Frýdek a k.ú. 635081 Panské Nové Dvory

Stavebník – investor: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148/, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00296643

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení, datum zpracování 09/2017

Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT: KONEKO, spol. s r.o., hlavní projektant Ing. Sergej Gorbunov, ČKAIT 1101825

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 11.10.2017. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko s podmínkou.

Podmínka: Před uvedením do užívání bude provedena kontrola zařízení pro zásobování požární vodou a bude předložen písemný záznam o této kontrole v souladu s ustanovením §7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Projektová dokumentace řeší výstavbu vodovodního řadu "řad 2" DN80 v délce 326,0m, na kterém budou umístěny 3 nové podzemní hydranty DN80. Tyto hydranty budou sloužit pro odběr požární vody.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jeden výtisk předložené dokumentace ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

mjr. Ing. Hana Ulrichová
vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **102432591-8806-171121092908** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.11.2017 v 09:29:16. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 21.11.2017 07:05:44. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **20 E7 E8**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Hana Ulrichová, 799304, Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje [IČ 70884561]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 21.11.2017 v 09:29:16. Údaje o časovém razítku: datum a čas **20.11.2017 12:38:17**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 31**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Moravskoslezský kraj**
Pracoviště: **Moravskoslezský kraj**
Ostrava dne **21.11.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
HANA SYSALOVÁ

Otisk úředního razítka:



102432591-8806-171121092908

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Povodí Odry
státní podnik

5

9.11.17
17/422



POD000164668

Váš dopis zn.: 17-289

Ze dne: 11.10.2017

Naše zn.: 15822/9232/823.06/2017

Vyřizuje: Dobroslava Kamrádová

Tel.: 596 657 284

E-mail: kamradova@pod.cz

Koneko spol. s r.o.

Výstavní č. 8

709 00 Ostrava - Mar.Hory

Datum: 6.11.2017

„Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory - lokalita č. 2“ – stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Požádali jste nás o vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení. Jedná se o výstavbu vodovodu DN 80 délky 325 m. Vodovodní řád je veden po místní asfaltové komunikaci a bude realizován výkopovou technologií. Křížení vodního toku je navrženo v místě zatrubnění vodního toku (silničního propustku DN 600) a bude provedeno bezvýkopovou technologií.

Na stavbu pro účely územního řízení jsme vydali stanovisko dne 31.1.2017, zn.892/923/2/823.05/2017 v tomto znění:

K Vaší žádosti uvádíme:

- *Vodovod kříží drobný bezejmenný vodní tok v naší správě, IDVT 10217550, v ř. km 0,546 (dle TPE).*
- *Záplavové území vodního toku IDVT 10217550 nebylo stanoveno.*
- *Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0560 Morávka od Mohelnice po ústí do Ostravice. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.*
- *V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického stavu vodního útvaru.*
- *Na uvedeném vodním toku nemá Povodí Odry dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se o přirozený vodní tok.*
- *V místě křížení vodního toku má tento vodní tok samostatnou parcelu č. 287/3, k. ú. Panské Nové Dvory, jejímž vlastníkem není státní podnik Povodí Odry.*

Dále uvádíme:

- *V místě křížení s vodním tokem požadujeme dodržení normy ČSN 75 21 30.*
- *V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit detail křížení vodovodního řadu s vodním tokem včetně geodetického zaměření.*

Jako správci povodí konstatujeme, že výstavbou vodovodního řadu přípojky nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Za předpokladu dodržení výše uvedených požadavků bude záměr možný.

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26
E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
Zapsán v OR u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:
KB Ostrava
č.ú.: 97104761/0100

www.pod.cz

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. Blížší informace naleznete na webových stránkách.

Akce je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Uvedený záměr je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání a platí pouze pro výše uvedený účel a stupeň projektové dokumentace.

Podmínky vydaného stanoviska zůstávají v platnosti i nadále.

Pro účely stavebního řízení naše stanovisko doplňujeme o následující:

- Křížení vodního toku bude provedeno dle předložené projektové dokumentace.
- Zahájení stavby musí být v předstihu min. 1 týden oznámeno na našem VHP Frýdek – Místek, (email frýdek_mistek.vhp@pod.cz, telefon: 558 442 902).
- Výkopový a jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu, stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.
- Případné změny, kterými budou dotčeny naše zájmy při úpravě odsouhlasené dokumentace nebo při úmyslu provést změnu stavby nebo její části v době realizace, požadujeme projednat v předstihu s odpovědným zástupcem VHP Frýdek - Místek.


Toto stanovisko má platnost dva roky.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Várenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Příloha:
PD

Na vědomí:
Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224 / 8
70900 Ostrava

Značka: 9773/V025579/2017/FA

Ostrava, dne: 30.10.2017

Věc: Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory - lokalita č. 2, k.ú. Frýdek, k.ú. Panské Nové Dvory
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení
Investor: Statutární město Frýdek-Místek

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 03.08.2016 pod zn.: 9773/V016031/2016/KU

Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 27.3.2017 pod zn.: 9773/V005517/2017/FA.

K územnímu řízení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 4.4.2017 pod zn.: 9773/V008416/2017/FA.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu „Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory - lokalita č. 2“ na pozemcích parc.č. 6565, 7603/1, 6566/1 v k.ú. Frýdek a pozemcích parc.č. 287/3, 8095 v k.ú. Panské Nové Dvory.

Jedná se o výstavbu nového rozváděcího vodovodního řadu, který bude sloužit pro zásobování pitnou vodou stávajících obytných objektů.

Vzhledem k tomu, že provozovatel nového vodovodu bude vybrán ve výběrovém řízení, je v rámci PD u místa napojení na stávající řad navržena vodoměrná šachta.

Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad DN 200 GGG v majetku SmVaK Ostrava a.s. v křižovatce s ulicí Slezská. Na potrubí DN 80 bude za napojením v komunikaci umístěna vodoměrná ŽB šachta, součástí šachty je kompletní vodoměrná sestava armatur. Vodoměrná šachta je navržena jako monolitická, železobetonová, vnitřních rozměrů 1,20 x 2,50 m, výšky 2,0 m a bude provedena z betonu C 30/37. Šachta bude opatřena litinovým poklopem 600x900 s rámem pro zatížení D 400. Poklop bude vodotěsný a uzamykatelný. Šachta bude vybavena žebříkem s demontovatelnými madly v provedení nerez nebo kompozit a odvodňovací jímkou.

Jako materiál řadu je navrženo potrubí z tvárné litiny DN 80, délka 326,0 m.

Na novém vodovodním řadu budou umístěny 3 nové podzemní hydranty DN 80.

V místě křížení stávajícího vodovodního přívaděče Baška-Nové Dvory DN1000 se dle dostupných údajů předpokládá, že křížení bude realizováno nad přívaděčem v otevřeném výkopu.

Součástí PD vodovodu **nejsou** vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Připomínky k projektové dokumentaci:

- K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínky.
- S vydáním stavebního povolení na stavbu vodovodu souhlasíme.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k hydrantům na navrhovaném vodovodu:

Upozorňujeme Vás, že hydranty, které jsou navrženy na předmětném vodovodním řadu, budou sice splňovat normové hodnoty dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, ale možnost jejich využití k odběru vody pro hasební zásah je závislá na technických a kapacitních možnostech vodovodního řadu, na který bude předmětný vodovod napojen, v době odběru vody z hydrantu. Z uvedeného důvodu nejsme schopni hodnoty požadované uvedenou ČSN garantovat za mimořádných stavů na síti, jako jsou odkalování, poruchy a podobně.

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 3

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby prodloužení vodovodu dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodem DN 200 GGG a přivaděčem pitné vody DN 1000 O Baška - Nové Dvory – viz orientační zakres v mapové příloze – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz níže uvedené podmínky.

Zákes dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky vodovod - středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel. 558 402 143 a přivaděč - středisko Sviadnov, tel. 558 441 051 – viz níže. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkov a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Upozorňujeme, že se v řešené lokalitě nachází vodovodní přípojky, které nejsou v majetku ani provozování SmVaK Ostrava a.s., ale které je **nutno respektovat**. Požadujeme ruční výkop a respektování ČSN 736005.

Dotčení přivaděče OOV:

Realizací výše uvedené stavby **dojde k dotčení přivaděče pitné vody DN 1000 O Baška - Nové Dvory**, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě rozhodnutí č.j. VLHZ-voda-2208/75/Mk.403.2 ze dne 29. 3. 1976 činí 6 m od osy potrubí v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče je cca 1,5 m.

Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:

- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru.
- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Vodovodní přivaděč je chráněn proti korozi katodovou ochranou, v případě použití kovového materiálu je nutno projekt projednat s naším technikem protikorozi ochrany (tel.: 596 697 264).
- Jelikož dojde ke křížení navrženého vodovodního řadu s naším zařízením, **bude tento uložen do chráničky z nekovového materiálu v celé šíři ochranného pásma s přesahem 1,5 m na obě strany.**
- Před zahájením stavby je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení Vám provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci střediska Sviadnov (tel. 558 441 051). Platba za vytyčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).
- **Výkopové práce budou prováděny min 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně a za dozoru pracovníka našeho střediska.**
- Nezřizovat jakékoliv skládky nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k přivaděči.
- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Nepopojíždět těžkými stroji.
- **Místo křížení bude před zasypáním zeminou prokazatelně předáno pracovníkům našeho střediska. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.**
- Po ukončení této stavby, která křížuje naše zařízení, nám bude zasláno zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK s textovým seznamem souřadnic nebo v digitální podobě.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).


Podmínky týkající se realizace stavby vodovodu:

- Nový vodovod bude po realizaci provozně související se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., proto je nutné uzavřít s naší společností dohodu mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů v souladu s §8 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích. Uzavření této dohody je podmínkou pro následnou kolaudaci předmětného vodovodu.
- V rámci stavebního řízení předmětného díla provozně souvisejícího se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. je investor povinen zajistit provozovatele vodního díla (osobu oprávněnou dle ustanovení zákona č.274/2001 Sb. v platném znění). Pokud není sám touto oprávněnou osobou SmVaK Ostrava a.s. nabízí zajišťování provozování uzavřením příslušné provozní smlouvy. Faktické provozování ze


- strany SmVaK Ostrava a.s. pak je možné po uvedení vodního díla do trvalého provozu (udělení kolaudačního souhlasu) a splnění ostatních podmínek dle předmětné smlouvy.
- **V případě, že provozovatelem díla nebude SmVaK Ostrava a.s., je podmínkou pro napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s. vybudování vodoměrné šachty za účelem osazení fakturačního měření množství vody předané.**
 - Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.
 - Doporučujeme, aby materiály dodané na stavbu byly v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz - projektantům).
 - Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
 - Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
 - Před zásepem potrubí požadujeme funkčnost vodiče odzkoušet pracovníkem SmVaK Ostrava a.s.
 - Před záhozem, k odběru vzorků a k tlakové zkoušce požadujeme přizvat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše). Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a tlakové zkoušce) zástupcem SmVaK Ostrava a.s., nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
 - **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s.** Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
 - Vodovodní řad musí být před záhozem zaměřen polohově v souřadnicích JTSK a výškově v Bpv.
 - K projektové dokumentaci pro územní řízení bylo vydáno vyjádření č.j. 9773/V008416/2017/FA ze dne 4.4.2017. Podmínky uvedené v tomto vyjádření musí být respektovány.
 - Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na vodovod v majetku SmVaK Ostrava a.s., který je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozován ve veřejném zájmu, doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – tel.: 596 697 198, stavby@smvak.cz.
 - Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
 - Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy: Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.



7

14/420 8-11.17



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 133526/2017

Sp. zn.: ŽPZ/28998/2017/Huj

327.2 S5

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hujíková

Telefon: 595 622 504

Fax: 595 622 396

E-mail: posta@msk.cz

Datum: 2017-10-25

Koordinované závazné stanovisko

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které krajský úřad hájí, podle § 149 správního řádu a přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává statutárnímu městu Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek, zastoupený zmocněncem: KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (dále též jen „žadatel“),

k záměru stavby „Výstavba vodovodního řádu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“ (dále jen „záměr“),

na základě předložené projektové dokumentace (DSP, hlavní inženýr projektu: Ing. Sergej Gorbunov, vypracoval: Jaromír Pastorek, Ing. David Molnár, Ostrava, září 2017) k záměru na pozemcích 6565, 7603/1, 6566/3 v katastrálním území Frýdek, na pozemcích parc.č. 287/4, 8095, 7917 katastrálním území Panské Nové Dvory, pro účely stavebního řízení,

toto koordinované závazné stanovisko:

I.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako dotčený orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 7 ve spojení s § 90 odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“) souhlasí s realizací záměru dle předložené dokumentace.



Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 10. 10. 2017 žádost žadatele o vydání koordinovaného závazného stanoviska k dokumentaci pro vydání stavebního povolení záměru „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“.

Podkladem pro vydání tohoto koordinovaného závazného stanoviska je žadatelem předložená projektová dokumentace záměru (DSP, hlavní inženýr projektu: Ing. Sergej Gorbunov, vypracoval: Jaromír Pastorek, Ing. David Molnár, Ostrava, září 2017), pro účely stavebního řízení. Dokumentace řeší výstavbu nového zásobovacího vodovodního řadu, který bude sloužit pro zásobování pitnou vodou stávajících obytných domů. Celková délka vodovodu je 326 m.

Na základě výše uvedeného se mohl krajský úřad zabývat obsahem projektové dokumentace pro stavební povolení k záměru „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“ a vydat koordinované závazné stanovisko k této dokumentaci.

Krajský úřad posoudil záměr žadatele podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání závazných stanovisek k předmětnému záměru ve smyslu § 149 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona. Postupy předpokládanými v § 4 odst. 7 stavebního zákona krajský úřad zahrnul do tohoto koordinovaného závazného stanoviska požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Toto koordinované závazné stanovisko je vydáváno za splnění předpokladu, že požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů nejsou v rozporu. Při vydávání tohoto koordinovaného závazného stanoviska byl přiměřeně použit § 140 správního řádu o společném řízení.

Jednotlivé záměrem dotčené veřejné zájmy, které krajský úřad hájí a o nichž by bez koordinace byla vydávána jednotlivá závazná stanoviska, jsou obsaženy ve výroku tohoto koordinovaného závazného stanoviska a k jeho odůvodnění krajský úřad uvádí následující.

K výroku I:

Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a území soustavy Natura 2000; z toho důvodu nejsou vydávány specializované souhlasy podle § 44 odst. 3, § 37 odst. 2, § 45c odst. 2 a § 45e odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Stavbou nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny v kompetenci krajského úřadu, proto krajský úřad jako dotčený orgán ochrany přírody vydává souhlasné závazné stanovisko k předmětné stavbě.

Toto koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které krajský úřad ve vztahu k předmětnému záměru hájí a ohledně kterých vydává závazné stanovisko. Krajský úřad neshledal, že by byl ve vztahu k předmětnému záměru dotčeným orgánem vydávajícím závazné stanovisko na jiných úsecích státní správy, než které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto koordinovaného závazného stanoviska.

S ohledem na vše uvedené vydal krajský úřad postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované závazné stanovisko jako podle § 149 odst. 1 správního řádu nesamostatné rozhodnutí, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, respektive podle § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Vydáním tohoto koordinovaného závazného stanoviska krajský úřad plně vyhověl žadatelově žádosti.

Poučení

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat odvolání. Ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu se proti obsahu tohoto koordinovaného závazného stanoviska lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem. Jestliže odvolání směřuje

proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Další sdělení

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad posoudil předložený záměr z hlediska působnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) a ve smyslu § 2 tohoto zákona sděluje, že předložený záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:

Krajský úřad na základě předložených podkladů, stanoviska orgánu ochrany přírody vylučujícího vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, posoudil záměr ve smyslu § 2 a § 4 tohoto zákona a vydal výše uvedené sdělení, že záměr nebude podléhat procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť rozšíření stávajícího vodovodního řadu nenaplnuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) tohoto zákona a není tedy významnou změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad dále sděluje, že výše uvedený závěr (záměr nebude podléhat procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) bude platný i po dni 01. 11. 2017, tedy po nabytí účinnosti zákona č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jelikož záměr nenaplní svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 odst. 1 a dikci žádného z bodů přílohy č. 1 zákona č. 326/2017 Sb.

Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad neuplatňuje k předmětné stavbě stanovisko dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle § 7 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

Upozornění:

Krajský úřad upozorňuje, že stavba malou částí zasahuje do koridoru D10, vymezeného v Zásadách územního rozvoje MSK pro záměr R48 Frýdek-Místek - jižní obchvat, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice. Tento záměr je promítnut také v Územním plánu Frýdku-Místku a jeho vymezení je upřesněno v měřítku a podrobnosti řešení územního plánu.

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad, odbor dopravy dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů předloženou projektovou dokumentací stavby „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“ ve stupni DSP z 09/2017 není dotčen.

Odůvodnění:

Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zdejším úřadem dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy - aktuálně projednávaný stupeň přípravy je stavební řízení. Plánovaný záměr se nachází na pozemcích v k.ú. Frýdek a Panské Nové Dvory a svým počátkem zasahuje do těsné blízkosti silnice II. třídy č. II/648. Tato silnice je v zájmovém území výškově i směrově stabilizovaná a z předložené dokumentace lze vyvodit, že územní zájmy této silnice nebudou dotčeny.

Upozornění:

Krajský úřad doporučuje plánovaný záměr projednat s majetkovým správcem silnice II/648, jímž je Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek. Ve vztahu k místním komunikacím je potřeba požádat o vyjádření jejich vlastníka. V případě umístění nadzemních nebo podzemních vedení do silničního pozemku nebo na něm je toto nutno povolit samostatným rozhodnutím podle § 25 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Soulad s obecnými technickými podmínkami pro ukládání podzemního vedení ve smyslu § 36 zákona o pozemních komunikacích posuzuje příslušný silniční správní úřad právě v řízení o povolení zvláštního užívání silnice dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí); u silnice II. třídy je příslušný Magistrát města Frýdku-Místku.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 102076757-8806-171108100114 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.11.2017 v 10:01:21. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 08.11.2017 09:25:49. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 23 48 A3, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení, Odbor životního prostředí a zemědělství, 2951, Moravskoslezský kraj [IČ 70890692]. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.11.2017 v 10:01:21. Údaje o časovém razítku: datum a čas 30.10.2017 12:55:55, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D CB 32, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: Moravskoslezský kraj
Pracoviště: Moravskoslezský kraj
Ostrava dne 08.11.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
HANA SYSALOVÁ

Otisk úředního razítka:



102076757-8806-171108100114

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

VYJÁDŘENÍ pro stavební povolení

Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

Ke stavbě „**Výstavba vodovodního řádu – Panské Nové Dvory – lokalita č.2**“ **nemáme připomínky.**
Uvedenou stavbou **n e d o j d e** k dotčení zařízení veřejného osvětlení ani ostatních inženýrských sítí ve správě provozu Veřejné osvětlení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Vyjádření provozu 800 – Přenesená správa komunikací:

TS a.s. souhlasí s umístěním a realizací stavby „**Výstavba vodovodního řádu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2**“, za těchto podmínek :


- Provedení podélných uložení inženýrských sítí při křížení komunikací, parkovišť, chodníků a cyklostezek bude řešeno prioritně bezvýkopovou technologií (protlaky a řízené protlaky) pro minimalizaci zásahů do konstrukčních vrstev
- Umístění trasy vodovodu do komunikace výkopovou technologií bude řešeno individuálně a ojediněle, za podmínky nemožnosti jiné varianty umístění s ohledem na geologické podmínky v podloží, případně kolize inženýrských sítí dle prostorové normy. Takto zasažené komunikace budou obnoveny v konstrukčních vrstvách vozovky a celoplošně (v celé délce a na celou šířku koruny komunikace) bude provedena obnova AC krytu ve dvou vrstvách (ACL a ACO)
- Protlaky a řízené protlaky budou typově provedeny vždy, 2 x chránička (1 x vlastní vedení + 1 x rezervní chránička pro MOS – zaslepená), krytí chráničků od nivelet komunikací, parkovišť, chodníků a cyklostezek bude min. 1,30 m, startovací a kontrolní jámy protlaků budou vzdáleny od živých hran komunikací, parkovišť, chodníků a cyklostezek min. 1,50 m
- Bude zajištěn neustálý a bezvadný přístup k nemovitostem v okolí stavby přístupných z místních a účelových komunikací
- K provedení nových podélných uložení inženýrských sítí do místních komunikací ve vlastnictví SmF-M, je nutné samostatné vyjádření pro stanovení podrobných podmínek vstupu na pozemky a jejich následné uvedení do původního stavu
- Zásahy do silničních pozemků a jejich uvedení do původního stavu, se řídí v další projekční činnosti dle TP 146 (případně TP 170 + dodatek č. 1), TP 115 a TP 192, vše ve smyslu www.pjpk.cz (Politika jakosti pozemních komunikací)
- **Toto stanovisko správce místních komunikací nenahrazuje budoucí stanovení přechodné úpravy silničního provozu, nenahrazuje rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací podle § 25, odst. 6), písm. c), bod 3) a dále nenahrazuje rozhodnutí o uzavírci místní komunikace, případně jiná opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy**

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 800 – Přenesená správa komunikací
Rostislav Hovězák

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 06.11.2017

 TS a.s. ①
17. listopadu 910
738 01 Frýdek-Místek
za TS a.s.
Rostislav Hovězák
Vedoucí provozu

64 220-8 / 20 2 2 24.3.17
12/127
9
V o j e n s k ý l e s n í ú ř a d

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

SpMO 11369-2/2017-4707

V Praze dne 17. března 2017

Výtisk č. 1

Počet listů: 2

Přílohy neутajované: 1/1

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Věc: Souhlas se stavbou do 50 m od hranice lesa: „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č 2“, okres Frýdek-Místek.

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, po předchozím přešetření a kladném stanovisku Vojenských lesů a statků ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou čj. 1707/2017 ze dne 14. 2. 2017

u d ě l u j e,

podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona **souhlas** se stavbou „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č 2“, na pozemcích p.č. 6565, p.č. 7603/1 v k.ú. Frýdek, p.č. 287/3, p.č. 8095 v k.ú. Panské Nové Dvory, vše obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, která bude umístěna ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.č. 7917 v k.ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek.

Souhlas se vydává, za předpokladu dodržení příslušných ustanovení lesního zákona, **bez podmínek.**

Odůvodnění:

Dne 23. 02. 2017 obdržel VLsÚ žádost firmy KONEKO, spol. s r.o., IČ 00577758, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory o vyjádření k akci „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č 2“. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 6565, p.č. 7603/1 v k.ú. Frýdek, p.č. 287/3, p.č. 8095 v k.ú. Panské Nové Dvory. Stavba je umístěna ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesního pozemku p.č. 7917 v k.ú. Panské Nové Dvory. Svoji žádost jste doložili zákresem stavby v textovou částí, koordinačním situačním výkresem a vyjádřením VLS ČR, s.p., divizí Lipník nad Bečvou.

Dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou součástí Lesního hospodářského celku (LHC) Bruntál, jež obhospodařuje VLS ČR s.p., divize Lipník nad Bečvou. Výstavbou tedy

nebude přímo dotčen lesní pozemek. V zájmu ochrany okolního pozemku určeného k plnění funkcí lesa vydává VLsÚ závazné stanovisko.

Poučení:


Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, nelze se proti němu odvolat.

Vyřizuje: Ing. Petr Horka

tel. 973 204 078

fax: 973 204 080

Vedoucí úřadu
Ing. Václav Patera



Obdrží:

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
podnikové ředitelství

Pod Juliskou 5
160 64 Praha 6

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
divize Lipník nad Bečvou

Na Zelině 1147
751 31 Lipník nad Bečvou



VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.

Divize Lipník n. Bečvou

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č.j.: 1707/2017

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Teska

Tel.: 581 724 203

Fax.: 581 724 257

E-mail: jaroslav.teska@vls.cz

Datum: 14. února 2017

KONEKO, spol. s r.o.

Ing. Kazdová

Výstavní 2224/8


709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Věc: Vyjádření

Na základě Vašeho požadavku jsme zpracovali podklady pro stavbu ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.

Podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, §§ 14 a 47 dává souhlas orgán státní správy lesů, což pro vojenské lesy je Vojenský lesní úřad Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, telefon 973204080. Na tento úřad tedy směřujte svoji žádost. Jedním z podkladů je i naše vyjádření.

S pozdravem




Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
divize Lipník nad Bečvou
Na Zelince 1147
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00000205, UID: CZ00000205

Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

Přílohy: 1. dle textu
Rozdělovník: 1. adresát





Dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa

K č.j. : 1707/2017 ze dne 14.2.2017

1. Stanovisko s.p. VLS ČR, divize Lipník nad Bečvou jako vlastníka dotčených pozemků

VLS ČR, s.p. Praha, divize Lipník nad Bečvou se stavbou **souhlasí** za těchto podmínek :

- 1) výstavbou nedojde k poškození okolních lesních porostů
- 2) jakýkoliv materiál nebude ukládán do lesních porostů
- 3) začátek a ukončení stavební činnosti bude oznámeno vedoucímu LS Bruntál - Ing. Jaromír Krajcar, mobilní telefon 605 206 868

Jedná se o souhlas pro akci "Vodovodní řad P.N.Dvory - lokalita č. 2".

2. Seznam dotčených lesních pozemků a seznam parcel

Katastrální území	Parcelní číslo	LHC	Katastrální území	Parcelní číslo	Oddělení Porost
P. N. Dvory	8095	Bruntál	P. N. Dvory	7917	115 B05

3. Barevné vyznačení stavby a dotčených lesních pozemků v situačním nákreсу

Viz příloha

4. Zakreslení stavby do obrysové mapy a přesné označení přilehlých lesních porostů

Viz příloha.

S pozdravem



Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
divize Lipník nad Bečvou
Na Zelince 1147
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00000205, UID: CZ00000205

Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 17_285
ZE DNE: 9.10.2017

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 52438/2017/FM/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 52438/2017/FM/HOK
VYŘIZUJE: Eva Neuwirthová
TEL.: 558 418 310
E-MAIL: eva.neuwirthova@khsova.cz

DATUM: 7.11.2017

KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost společnosti KONEKO, spol. s r.o., se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00577758, zastupující na základě plné moci Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem: Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 0029664, doručenou dne 11.10.2017, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“ předložené pro potřeby vydání stavebního povolení.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“ na pozemcích parc. č. 8095, 287/4 k.ú. Panské Nové Dvory a 6565, 6566/3 a 7603/1 k.ú. Frýdek, předloženou pro potřeby vydání stavebního povolení,

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit:

1. doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“),
2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncové části nového vodovodu; laboratorní rozbor bude proveden v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“.

Odůvodnění:

Na základě společnosti KONEKO, spol. s r.o., se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00577758, zastupující na základě plné moci Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem: Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 0029664, doručené dne 11.10.2017, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“ předložené pro potřeby vydání stavebního povolení, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,

jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace (KONEKO, spol. s r.o., datum: 09/2017) řeší výstavbu nového vodovodního řadu (řad „2“) v délce 325 m z potrubí tvárná litina (TLT DN 80) s cementovou výstelkou na ul. Panské Nové Dvory ve Frýdku-Místku. Na začátku trasy řadu, za napojením na stávající vodovodní řad DN 200 GGG v křižovatce s ul. Slezská, je navržena vodoměrná šachta.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhl. č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č. 1 vyhl. č. 252/2004 Sb.

Kontrolní laboratorní rozbor budou v souladu s § 4 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

Mgr. Jan Kresta, v. r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Frýdek-Místek

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list/2 strany (DS)

1x KHS, odd. HOK, 1 list/2 strany

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 102075326-8806-171108094729 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.11.2017 v 09:47:35. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 08.11.2017 08:40:29. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 22 81 00, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Mgr. Jan Kresta, vedoucí oddělení, pracoviště Frýdek-Místek, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 3379, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě [IČ 71009167]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Moravskoslezský kraj
Pracoviště: Moravskoslezský kraj
Ostrava dne 08.11.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
HANA SYSALOVÁ

Otisk úředního razítka:



102075326-8806-171108094729

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 22 81 00, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



12
SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

6.11.17
17/414
Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

6/2017/28207/Sk

VYŘIZUJE:

Skotnicová Alena *Skot.*

TEL.:

558 404 583

FAX:

558 626 250

E-MAIL:

alena.skotnicova@ssmsk.cz

DATUM:

2.11.2017

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224/8

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

**Vyjádření pro SP stavby "Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory - lokalita č. 2",
k.ú. Frýdek.**

Výstavba nového vodovodního řadu je navržena u krajské silnice II/648 v km 4,900 silničního staničení vlevo. Stavební činností bude dotčena část zpevněné plochy na p.č. 7603/1 ul. Slezská výkopem ve zpevněné ploše mimo silniční těleso, kde dojde k napojení nově budovaného vodovodu na stávající vodovod. S předloženou PD pro stavební povolení souhlasíme.

Naše vyjádření zn. 6/2017/01742/Sk ze dne 1.2.2017 zůstává v platnosti.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

**Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace -20-
středisko Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek**

Ing. Radomír Vlk
vedoucí střediska

Příloha: 1 x PD



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 6/2017/01742/Sk

VYŘIZUJE: Skotnicová Alena *Skot*

TEL.: 558 404 583

FAX: 558 626 250

E-MAIL: alena.skotnicova@ssmsk.cz

DATUM: 1.2.2017

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224/8

709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Vyjádření ke stavbě "Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory - lokalita č. 2".

Výstavba nového vodovodního řadu je navržena v intravilánu města Frýdek-Místek, části Frýdek u krajské silnice II/648 v km 4,900 silničního staničení vlevo. Vodovod bude napojen na vodovodní řad umístěný v pozemku p.č. 6565 v místní komunikaci, kterou vlastní Statutární město Frýdek-Místek. Při napojení vodovodu u krajské silnice dojde k zásahu do zpevněné plochy (vjezd na místní komunikaci) v délce cca 1 m x 0,5 m, p.č. 7603/1, k.ú. Frýdek. S napojením vodovodního řadu **souhlasíme**.

Před zahájením stavebních prací požádá investor zástupce správy silnic o uzavření **smlouvy o užití silnice** včetně protokolárního předání a převzetí pozemku a Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství vydá rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem



Ing. Radomír Vlk
vedoucí střediska

Příloha: 1 x PD

Koordinační situační výkres



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu,
Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek

SP.ZN.: MMFM_S 16276/2017/OÚRaSŘ/Jon
Č.J.: MMFM 138109/2017
VYŘIZUJE: Ing. Richard Jonas
TEL.: 558 609 250
E-MAIL: jonas.richard@frydek-mistek.cz
DATUM: 17.10.2017

S O U H L A S

Dne 11.10.2017 obdržel Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební úřad") žádost společnosti KONEKO, spol. s r.o., IČO 00577758, Výstavní č.p. 2224/8, 709 00 Ostrava (dále jen "žadatel"), o souhlas dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), ke stavbě - **Výstavba vodovodního řádu - Panské Nové Dvory - lokalita č. 2** na pozemcích parc. č. 6565 v katastrálním území Frýdek, parc. č. 287/4, 8095 v katastrálním území Panské Nové Dvory.

Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním stavebního povolení na stavbu - Výstavba vodovodního řádu - Panské Nové Dvory - lokalita č. 2 na pozemku parc. č. 6565 v katastrálním území Frýdek, parc. č. 287/4, 8095 v katastrálním území Panské Nové Dvory.

Pro předmětnou stavbu vydal stavební úřad dne 14.06.2017 pod č.j.: MMFM 81762/2017 územní rozhodnutí o umístění stavby.

Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, kterých je zapotřebí pro povolení stavby speciálním stavebním úřadem.

Ing. Richard Jonas v.r.
referent oddělení stavebního řádu

Obdrží: (datovou schránkou)

1. KONEKO, spol. s r.o., IDDS: dejgciq

sídlo: Výstavní č.p. 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **101417994-8806-171018085624**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.10.2017 v 08:56:30. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.10.2017 07:08:49. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1F BF AC**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Richard Jonas, vedoucí oddělení, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, 1325, Statutární město Frýdek-Místek [IČ 00296643]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 18.10.2017 v 08:56:30. Údaje o časovém razítku: datum a čas **17.10.2017 09:57:39**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 32**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Moravskoslezský kraj**
Pracoviště: **Moravskoslezský kraj**
Ostrava dne **18.10.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
HANA SYSALOVÁ

Otisk úředního razítka:



101417994-8806-171018085624

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 15.07.2017
a je vykonatelné

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu,
Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek

SP.ZN.: MMFM_S 6729/2017/OÚRaSŘ/Jon
Č.J.: MMFM 81762/2017
VYŘIZUJE: Ing. Richard Jonas
TEL.: 558 609 250
E-MAIL: jonas.richard@frydek-mistek.cz
DATUM: 14.06.2017

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil v územním řízení podle ust. § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 06.04.2017 podalo Statutární město Frýdek-Místek, IČO 00296643, Radniční č.p. 1148, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle ust. § 79 a § 92 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Výstavba vodovodního řádu - Panské Nové Dvory - lokalita č. 2 (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 6565 (ostatní plocha) v katastrálním území Frýdek, parc. č. 287/4 (vodní plocha), parc. č. 8095 (ostatní plocha) v katastrálním území Panské Nové Dvory.

Popis stavby:

Navržený vodovod bude propojen se stávajícím vodovodním řadem DN 200 GGG v křižovatce s ulicí Slezská. Na potrubí DN 80 bude za napojením v komunikaci umístěna vodoměrná ŽB šachta, součástí šachty bude kompletní vodoměrná sestava armatur. Vodoměrná šachta je navržena jako monolitická, železobetonová, vnitřních rozměrů 1,20 x 2,50 m a výšky 2,0 m a bude provedena z betonu C 30/37 – XC3 v paženém výkopu. Dno, stěny a stropní deska budou vyztuženy Kari sítěmi 6/100 x 6/100. Šachta bude opatřena litinovým poklopem 600 x 900 s rámem pro zatížení D 400. Poklop bude vodotěsný a uzamykatelný. Šachta bude vybavena žebříkem s demontovatelnými madly v provedení nerez nebo kompozit a odvodňovací jímkou o velikosti 300x300x200.

Jako materiál řádu je navrženo potrubí z tvárné litiny DN 80, dle ČSN EN 545 a ISO 2531, tlakové třídy dle ČSN EN 545 min C40, stavební délka 6 m, s vnitřní cementovou výstelkou na bázi vysokopecního cementu vhodnou pro pitnou vodu. V celém rozsahu je vodovod umístěn v nové

trase. Na trase vodovodu budou použity tvarovky, vodárenská šoupátka a podzemní hydranty s tělem z tvárné litiny. Vodovod bude uložen v paženém výkopu. Stavbou dojde ke křížení drobného bezejmenného vodního toku, který je v místě křížení zatrubněn potrubím DN 600. Křížení bude provedeno protlakem ocelovou chráničkou DN 250 délky 6 m. Dále dojde ke křížení s vodovodním přivaděčem Baška – Nové Dvory DN 1000, zde bude křížení provedeno uložením nad přivaděč do otevřeného výkopu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Podle ust. § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, stavební úřad v tomto územním rozhodnutí nevymezil území dotčeného vlivy stavby, nad rozsah pozemků parc. č. 6565 v katastrálním území Frýdek, parc. č. 287/4, 8095 v katastrálním území Panské Nové Dvory, protože jak z vyjádření a stanovisek dotčených správních orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury a vlastního posouzení stavebním úřadem, nevzešly skutečnosti svědčící o opaku.

Stavební úřad stanovuje tyto podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 6565 (ostatní plocha) v katastrálním území Frýdek, parc. č. 287/4 (vodní plocha), parc. č. 8095 (ostatní plocha) v katastrálním území Panské Nové Dvory, tak, jak je zakreslena v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je připojen k tomuto rozhodnutí.
2. Jelikož při stavbě dojde k dotčení inženýrských sítí, platí pro zpracování PD, napojení, přiblížení k nim, souběhy a křížení s nimi jak ČSN 736005, ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., tak soubory podmínek provozovatelů těchto sítí uvedené v jejich vyjádření, která jsou součástí dokladové části projektu.
3. Před uvedením do užívání bude provedena kontrola zařízení pro zásobování požární vodou a bude předložen písemný záznam o této kontrole v souladu s ustanovením §7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
4. Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě bude k vydání stanoviska k užívání stavby předloženo:
 - Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů)
 - Vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody odebráno z koncové části nově vybudovaného vodovodního řádu, laboratorní rozbor bude proveden v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
5. Je nutné dodržet podmínky stanovené v koordinovaném stanovisku Magistrátu města Frýdku-Místku č.j. MMFM 166346/2016 ze dne 27.01.2017.
6. Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude vypracovaná oprávněnou osobou. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
7. Investor si zajistí pro zpracování projektové dokumentace vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je:
Statutární město Frýdek-Místek, IČO 00296643, Radniční č.p. 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odůvodnění:

Dne 06.04.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby na pozemku parc. č. 6565 v katastrálním území Frýdek, parc. č. 287/4, 8095 v katastrálním území Panské Nové Dvory. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení.

Podle ust. § 76 odst. 1 stavebního zákona *lze umísťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.*

Stavební úřad shledal, že v případě předmětné stavby jedná o stavbu, která nesplňuje podmínky uvedené v ust. § 79 odst. 2, § 80 odst. 3, § 103 odst. 1 a § 104 stavebního zákona. Vzhledem k této skutečnosti je proto potřeba k povolení této stavby vydat územní rozhodnutí. Podle ust. § 76 odst. 1 stavebního zákona *lze umísťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.* Z projektové dokumentace stavby je pak zřejmé, že se v daném případě jedná o stavbu, která nesplňuje podmínky uvedené v ust. § 103 a § 104 stavebního zákona. Vzhledem k této skutečnosti je proto potřeba k povolení této stavby vydat stavební povolení.

Proces nezjednodušeného územního řízení je upraven v ust. § 84 až ust. § 94 stavebního zákona a v ust. § 3 až ust. § 7 vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, (dále jen "vyhláška číslo 503/2006 Sb."), přičemž se jedná o řízení návrhové, zahajované na základě písemné žádosti. Žádost se podává na předepsaném formuláři a musí obsahovat náležitosti, vyplývající z ust. § 86 stavebního zákona a dle druhu územního rozhodnutí z ust. § 3 až ust. § 7 vyhlášky číslo 503/2006 Sb., včetně předepsaných příloh. Jednotlivé druhy územního rozhodnutí jsou vyjmenovány v ust. § 77 odst. 1 stavebního zákona, přičemž se jedná o rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu, a dále podrobně popsány v ust. § 78 až ust. § 83 tohoto zákona. Žádost o vydání územního rozhodnutí se podává na předepsaném formuláři dle ust. § 3 odst. 1 vyhlášky číslo 503/2006 Sb., a musí obsahovat náležitosti vyplývající z ust. § 86 stavebního zákona a ust. § 3 téže vyhlášky tj. přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (příloha číslo 1 k vyhlášce číslo 503/2006 Sb. a dokumentaci dle přílohy č. 1 vyhlášky číslo 499/2006 Sb.). Správní orgán je povinen rozhodnout jen v rozsahu podané žádosti, proto zkoumá, zda předložená žádost včetně příloh a dokumentace splňuje požadavky a předpoklady stanovené příslušným zákony a předpisy, tzn. že především přezkoumává podanou žádost z hlediska, zda je úplná, zda splňuje požadované náležitosti ve smyslu výše citovaných ustanovení a dále přezkoumává podanou žádost a připojené podklady z tohoto hlediska, zda jsou splněny požadavky uvedené v ust. § 90 stavebního zákona.

Stavební úřad přezkoumal, zda předložená žádost včetně příloh a dokumentace splňuje požadavky a předpoklady stanovené příslušným zákony a předpisy, tzn. že především přezkoumal podanou žádost z hlediska, zda je úplná a zda splňuje požadované náležitosti ve smyslu výše citovaných ustanovení. Po přezkoumání žádosti stavební úřad zjistil, že žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána na předepsaném formuláři dle ust. § 3 odst. 1 vyhlášky číslo 503/2006 Sb., a obsahuje náležitosti vyplývající z ust. § 86 stavebního zákona a ust. § 3 vyhlášky číslo 503/2006 Sb., tj.

přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (příloha číslo 1 k vyhlášce číslo 503/2006 Sb.). Formulář byl řádně vyplněn.

Stavební úřad v tomto řízení vycházel z těchto podkladů:

- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 06.04.2017;
- plná moc k zastupování pro společnost Koneko s.r.o.
- výpisy z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy
- projektová dokumentace pro územní řízení ve dvou vyhotoveních a dále následující vyjádření a stanoviska:
 - Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 – č.j. 00892/923/2/823.05/2017 ze dne 31.01.2017
 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, č.j. 9773/V008416/2017/FA ze dne 04.04.2017,
 - TS a.s., 17. listopadu č.p. 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1, č.j. 017/TO/2017 ze dne 20.02.2017
 - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou č.p. 1621/5, 160 00 Praha 6-Dejvice, č.j. 1707/2017 ze dne 14.02.2017
 - Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek, č.j. 6/2017/01742/Sk ze dne 01.02.2017
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, č.j. 525081/17 ze dne 01.02.2017
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, č.j. 5001448853 ze dne 16.02.2017
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, č.j. 0100643069 ze dne 12.10.2016
 - Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, č.j. 17/0034 ze dne 02.02.2017
 - ČD Telematika a.s., Perneroва 2819/2a 130 00 Praha 3, č.j. 1201612151 ze dne 13.10.2016
 - GreenGas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, č.j. Ing. Šm/1011/16 2376 ze dne 18.10.2016
 - O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j. 412-2016 ze dne 13.10.2016
 - SITEL, spol.s.r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, č.j. 1111604869 ze dne 13.10.2016
 - Telia Sonera International Carrier Czech Republic a.s., č.j. 1311602710 ze dne 17.10.2016
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, č.j. E 28628/16 ze dne 12.10.2016
 - Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, č.j. MW000005060218669 ze dne 12.10.2016
 - Biocel Paskov a.s., Zahradní 762, 739 21 Paskov, č.j. 16/135/Ta ze dne 12.10.2016
 - České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, č.j. ÚPTS/OS/157040/2016 ze dne 21.10.2016
 - Distep a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek, č.j. 125/2016/Mi ze dne 12.10.2016
 - NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 Nusle, č.j. 8193/16/OVP/N ze dne 12.10.2016
 - RIO Media a.s., Kovanecká 2124/30, Praha 9, č.j. Vyj-2016-1626 ze dne 10.11.2016
 - UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, č.j. E019521/16 ze dne 12.10.2016
 - Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, č.j. REVM-ZDS/1863/185/2016

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, č.j. MMFM 166346/2016 ze dne 27.01.2017
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého č.p. 115, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1, č.j. MMFM 166346/2016 ze dne 27.01.2017
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
- Vojenský lesní úřad, Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6, č.j. SpMO 11369-2/2017-4707 ze dne 17.03.2017
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, Palackého č.p. 121, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1, č.j. KHSMS 02997/2017/FM/HOK ze dne 01.02.2017
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, č.j. MSK 9960/2017 ze dne 17.02.2017

Stavební úřad stanovil okruh účastníků tohoto řízení v souladu s ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona, podle něhož účastníky územního řízení jsou *a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Podle odst. 2 téhož ustanovení účastníky územního řízení jsou a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.* Podle ust. § 85 odst. 3 stavebního zákona účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

Po posouzení výše uvedeného ustanovení zahrnul stavební úřad mezi účastníky předmětného řízení v souladu s ust. § 85 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, které zastupuje KONEKO, spol. s r.o., Výstavní č.p. 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9 (*žadatel*).

Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být umístěním staveb, přímo dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva lze dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení stíněním, hlukem, pachem, prachem, plynem, odpadem, vodou, kouřem, ořesy, světlem atd. tj. různými imisemi (*§ 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*). Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být podle stavebního úřadu například i dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby vzhledem k jejímu účelu, jakož i změna v užívání stavby, kdy nové užívání stavby klade větší nároky na kvalitu prostředí. Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností umístěním předmětné stavby považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky tímto umístěním, pak stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním stavby mohla být přímo dotčena práva **vlastníků technické infrastruktury**, v jejichž ochranném či bezpečnostním pásmu je umístěována či prováděna a dále stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním staveb mohla být přímo dotčena práva **vlastníků sousedních pozemků a staveb**, neboť vlastnické právo těchto osob může být dotčeno zvýšeným hlukem, prachem, zvýšenou intenzitou dopravy.

Vzhledem k těmto skutečnostem byli stavebním úřadem mezi účastníky řízení v souladu s ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona zahrnuti:

Anna Pohlová, Panské Nové Dvory č.e. 2, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
 Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

TS a.s., 17. listopadu č.p. 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou č.p. 1621/5, 160 00 Praha 6-Dejvice

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek

Jan Miček, Nové Dvory-Kamenec č.p. 1965, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magda Janků, Jana Švermy č.p. 484, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Marcela Staňková, Panské Nové Dvory č.p. 2203, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Václav Skarka, Panské Nové Dvory č.p. 2202, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Dana Skarková, Panské Nové Dvory č.p. 2202, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Daniel Kocián, Panské Nové Dvory č.p. 2201, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zdeněk Kocián, Panské Nové Dvory č.p. 2201, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Irena Nežgodová, Slavičková č.p. 3599, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., Nové Dvory-Kamenec č.p. 3605, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Milan Adámek, Skalice č.p. 77, 738 01 Frýdek-Místek 1

Marcel Pohl, Novodvorská č.p. 3057, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Ludvík Eppinger, Nádražní stezka č.p. 144/13, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně

Vladimír Brix, Panské Nové Dvory č.p. 2412, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Bronislava Brixová Matušková, Panské Nové Dvory č.p. 2412, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Vanda Skotnicová, Panské Nové Dvory č.p. 3718, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Martin Václavík, Panské Nové Dvory č.p. 2413, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Václav Nogol, Jana Čapka č.p. 3099, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Pavla Nogolová, Jana Čapka č.p. 3099, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Martin Garba, Panské Nové Dvory č.p. 2414, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Lenka Garbová, Panské Nové Dvory č.p. 2414, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Pavel Velčovský, Panské Nové Dvory č.p. 2413, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Josef Kaleta, Panské Nové Dvory č.p. 2906, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zdeňka Garbová, Panské Nové Dvory č.p. 2414, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ust. § 85 stavebního zákona zahrnuti, neboť stavební úřad neshledal, že by předmětným záměrem mohla být přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob.

Stavební úřad posuzoval, zda je záměr v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 90 stavebního zákona, který stanoví: „V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu a) s vydanou územně plánovací dokumentací, b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.“

Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ust. § 90 písm. a) a b) stavebního zákona a zjistil, že stavba není umístěvaná v lokalitě pro kterou by byl zpracován regulační plán, a že dle Územního

plánu Frýdku-Místku, vydaného Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 08.12.2008, který nabyt účinnosti dne 1. 1. 2009, včetně jeho změny č. 1 vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 05.12.2011 s účinností ode dne 1. 1. 2012 a změny č. 2 vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 03.09.2012 s účinností ode dne 1.10.2012 i změny č. 3 s účinností ode dne 11.04.2015, je stavba umístěvaná v zastavěném území, na ploše označené písmeny „PV“. Podle legendy jsou plochy označené písmeny „PV“ nazvané jako „Plochy veřejných prostranství“, kde mezi přípustné využití mimo jiné patří: stavby sítí a zařízení technické infrastruktury.

Dle vyjádření Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, č.j.: MMFM 473/2017 ze dne 24.01.2017 není předmětný záměr v rozporu s platným Územním plánem Frýdku-Místku ani s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Předmětný záměr je rovněž v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které nabyly účinnosti dne 04.02.2011. Zásady územního rozvoje jsou územně plánovacím dokumentem pro území celého kraje a stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezuje plochy nebo koridory nadmístního významu, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Zásadám územního rozvoje nepřísluší určovat podmínky pro realizaci vlastních staveb a stanovovat požadavky na obsah či rozsah konkrétní dokumentace či dokonce definovat podmínky převzetí závěrů určitých podkladů do povolovacích procesů. Podmínky pro realizaci stavby lze uplatňovat nebo stanovovat v rámci příslušných správních řízení prostřednictvím stanovisek dotčených orgánů. Zásady územního rozvoje jsou dle ust. § 36 odst. 5 stavebního zákona závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Podle ust. § 55 odst. 2 stavebního zákona se při pořizování a vydávání změn územního plánu postupuje mimo jiné obdobně podle ust. § 50 až 54 stavebního zákona, kdy v ust. § 54 odst. 5 stavebního zákona je uvedeno, že „*obec je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje*“

Vzhledem k tomu, že změna č. 1 Územního plánu Frýdku-Místku (nabyla účinnosti ode dne 01.01.2012), změna č. 2 (nabyla účinnosti ode dne 01.10.2012) i změna č. 3 (nabyla účinnosti ode dne 11.04.2015) byly projednány po nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) a tyto byly mimo jiné také jedním z výchozích podkladů pro zpracování návrhu řešení ÚP (viz příloha č. 3 odůvodnění územního plánu Frýdku-Místku), je zřejmé, že změny č. 1, č. 2 a č. 3 ÚP Frýdku-Místku jsou s těmito ZÚR MSK v souladu. Stavební úřad rovněž nezjistil, že by ÚP Frýdku-Místku byl se ZÚR MSK v rozporu a tímto dospěl k závěru, že ani projednávaná stavba nemůže být se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje v rozporu.

Na základě uvedeného lze tedy konstatovat, že předmětná stavba je umístěna v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (tj. s Územním plánem Frýdku-Místku) a ust. § 90 písm. a) a b) stavebního zákona.

Dále stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ust. § 90 písm. c) stavebního zákona a to zda je záměr v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Dle ust. § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se obecnými požadavky na výstavbu rozumí obecné požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb.), technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy (vyhláška č. 268/2009 Sb.) a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo

orientace stanovené zvláštním právním předpisem (*vyhláška č. 398/2009 Sb.*). V této souvislosti je nutno uvést, že způsob jakým jsou splněny obecné požadavky na výstavbu předmětné stavby zakotvené v příslušných ustanoveních citovaných vyhlášek vztahující se na daný záměr, je popsán v průvodní zprávě části A.3 písm.f) tj. informace o dodržení obecných požadavků na využití území a dále v průvodní zprávě části A.4 písm.e) tj. údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr také dle ust. § 90 písm. d) stavebního zákona, a zda je záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Nová větev vodovodního řádu bude napojena na stávající vodovodní řad.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ust. § 90 písm. e) stavebního zákona a to zda záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

K předmětné stavbě se vyjádřil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, z hlediska zákona č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě z hlediska zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek z hlediska zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Předmětným záměrem nebyl dotčen veřejný zájem chráněný žádnými jinými zvláštními právními předpisy. Vzhledem ke kladným závazným stanoviskům dotčených orgánů, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu ust. § 90 písm. e) stavebního zákona.

Stavební úřad opatřením ze dne 26.04.2017 oznámil podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle téhož ustanovení oznámil, že upouští od ústního projednání s ohledáním na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona pak stavební úřad určil účastníkům územního řízení lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohli uplatnit své námitky. Ve stejné lhůtě mohli uplatnit svá závazná stanoviska i dotčené orgány. V této souvislosti stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány upozornil, že podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Dále stavební úřad účastníky řízení poučil o právech vyplývajících jim z ust. § 89 odst. 2 a 4 stavebního zákona. V tomto opatření stavební úřad účastníky řízení současně vyrozuměl, že podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil jim k tomu lhůtu do 3 dnů po skončení lhůty pro podání námitek.

Možnost podat námitky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti podat nová stanoviska.

V daném řízení stavební úřad postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení:

Statutární město Frýdek-Místek, Anna Pohlová, Povodí Odry, státní podnik, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., TS a.s., Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, Jan Míček, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Magda Janků, Marcela Staňková, Václav Skarka, Dana Skarková, Daniel Kocián, Zdeněk Kocián, Irena Nezgodová, Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., Milan Adámek, Marcel Pohl, Ludvík Eppinger, Vladimír Brix, Bronislava Brixová Matušková, Vanda Skotnicová, Martin Václavík, Václav Nogol, Pavla Nogolová, Martin Garba, Lenka Garbová, Pavel Velčovský, Josef Kaleta, Zdeňka Garbová.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětnou stavbu nelze zařadit mezi stavby uvedené § 103 a § 104 stavebního zákona, jedná se o **stavbu vyžadující stavební povolení**. Vodovodní řad je vodní dílo, proto musí být žádost o vydání stavebního povolení podána u příslušného vodoprávního úřadu – odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, ust. § 83 odst. 1 a ust. § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti jeho odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení:


Podle ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona se územní rozhodnutí doručuje podle ust. § 87 odst. 1 až 3. V případě doručování územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Nebude-li adresát při doručování účastníkům řízení jednotlivě zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenu posledním dnem této lhůty.

Další poučení:

Dle ust. § 93 odst. 4 stavebního zákona **územní rozhodnutí nepozbývá platnosti**, a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává; c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Dle ust. § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí **pozbývá platnosti též dnem**, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Dle § 93 odst. 3, věta 1 dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.



Ing. Richard Jonas

referent oddělení stavebního řádu

Příloha:

- ověřený situační výkres v měřítku 1:1000

Příloha pro žadatele po nabytí právní moci rozhodnutí:

- ověřená dokumentace stavby

Poplatek:

- Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky, datovou schránkou)

1. Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
zastoupeno KONEKO, spol. s r.o., Výstavní č.p. 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
2. Anna Pohlová, Panské Nové Dvory č.e. 2, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
3. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
4. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
5. TS a.s., IDDS: u3rgr54
sídlo: 17. listopadu č.p. 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
6. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z

- sídlo: Pod Juliskou č.p. 1621/5, 160 00 Praha 6-Dejvice
7. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, IDDS: jyt8nr, sídlo: Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek
8. Jan Míček, Nové Dvory-Kamenec č.p. 1965, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
9. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: ga7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
10. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
11. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
12. Magda Janků, Jana Švermy č.p. 484, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
13. Marcela Staňková, Panské Nové Dvory č.p. 2203, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
14. Václav Skarka, Panské Nové Dvory č.p. 2202, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
15. Dana Skarková, Panské Nové Dvory č.p. 2202, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
16. Daniel Kocián, Panské Nové Dvory č.p. 2201, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
17. Zdeněk Kocián, Panské Nové Dvory č.p. 2201, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
18. Irena Nezgodová, Slavíčková č.p. 3599, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
19. Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., IDDS: dxbbjh2
sídlo: Nové Dvory-Kamenec č.p. 3605, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
20. Milan Adámek, Skalice č.p. 77, 738 01 Frýdek-Místek 1
21. Marcel Pohl, Panské Nové Dvory č.e. 2, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
trvalý pobyt: Novodvorská č.p. 3057, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
22. Ludvík Eppinger, Nádražní stezka č.p. 144/13, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně
23. Vladimír Brix, Panské Nové Dvory č.p. 2412, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
24. Bronislava Brixová Matušková, Panské Nové Dvory č.p. 2412, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
25. Vanda Skotnicová, Panské Nové Dvory č.p. 3718, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
26. Martin Václavík, Panské Nové Dvory č.p. 2413, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
27. Václav Nogol, Jana Čapka č.p. 3099, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
28. Pavla Nogolová, Jana Čapka č.p. 3099, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
29. Martin Garba, IDDS: 7p2i5sf
trvalý pobyt: Panské Nové Dvory č.p. 2414, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
30. Lenka Garbová, Panské Nové Dvory č.p. 2414, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
31. Pavel Velčovský, Panské Nové Dvory č.p. 2413, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
32. Josef Kaleta, Panské Nové Dvory č.p. 2906, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
33. Zdeňka Garbová, Panské Nové Dvory č.p. 2414, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

dotčené správní úřady (obálky po právní moci)

34. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
35. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého č.p. 115, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
36. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
37. Vojenský lesní úřad, Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6
38. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, Palackého č.p. 121, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – obálka po právní moci

39. Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, 738 01 Frýdek-Místek, které zastupuje KONEKO, spol. s r.o., Výstavní č.p. 2224/8, 709 00 Ostrava



Povodí Odry
státní podnik

15



POD000164183

40.11.2017

12/429

Váš dopis zn.: 17-290

Ze dne:

Koneko spol. s r.o.

Naše zn.: 15823/9231/70.5/2017

Vyřizuje: Andrea Gelnarová, Ing.

Tel.: 596 657 269

E-mail: Andrea.Gelnarova@pod.cz

Výstavní č. 8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Datum: 7.11.2017

„Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2, Provozní řád čerpání podzemních vod po dobu výstavby“ – stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Dopisem ze dne 9.10.2017 jste nás v zastoupení investora – Statutární město Frýdek – Místek požádali o stanovisko k čerpání podzemních vod po dobu výstavby nového vodovodního řadu o celkové délce 325 m na ulici Panské Nové Dvory v obci Frýdek – Místek.

Žádost je doložena provozním řádem čerpání podzemních vod (KONEKO, spol. s r.o., září 2017), dle kterého bude podzemní voda spolu s eventuálními průniky povrchové vody odváděna drenážní vrstvou na dně rýhy nebo jámy do čerpací jímky a odtud bude přes odkalovací jímku čerpána do bezejmenného vodního toku (IDVT 10217550, říční km cca 0,5), který je ve správě státního podniku Povodí Odry. Hadice DN cca 80 mm z čerpací jímky bude zaústěna ke dnu vodoteče. Předpokládaná doba realizace stavby je 4 měsíce.

Odhadované množství přítoku podzemní vody do stavební rýhy je maximálně 22 080 m³/rok, 1 810 m³/měsíc, 1 l/s a průměrně 0,7 l/s.

Výše uvedené čerpání podzemních vod bude realizováno v hydrogeologickém rajonu č. 3212 – Flyš v povodí Ostravice a ve vodním útvaru povrchových vod „HOD_0560 Morávka od Mohelnice po ústí do Ostravice“, a to v povodí tohoto vodního útvaru.

Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a správce bezejmenného vodního toku k Vaší žádosti vydáváme následující stanovisko:


- Proti čerpání podzemních vod a jejich následnému vypouštění do bezejmenného vodního toku v rámci výše uvedené akce nemáme námítky.
- Dle zákona o vodách je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad (Magistrát města Frýdku – Místku) o povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 a 5.
- Výši čerpaného množství podzemních vod, délku čerpání i jakost vypouštěných vod akceptujeme. Upozorňujeme však, že vzhledem k délce výstavby (4 měsíce) a uvedenému maximálnímu měsíčnímu množství čerpaných vod je nutno upravit výši maximálního ročního čerpaného množství.
- Upozorňujeme, že v předloženém provozním řádu je na str. 3 chybně uvedeno místo stavby. To požadujeme dát do souladu.
- Zahájení stavby a vypouštění vod požadujeme oznámit našemu VHP Frýdek – Místek (tel. 558 442 903).
- Při vypouštění nesmí dojít k poškození dna a břehů výše uvedeného vodního toku. Veškeré případné škody na majetku Povodí Odry, státní podnik odstraní investor nebo zhotovitel na svoje náklady.
- Neodpovídáme za škody, které vzniknou v průběhu prací na zařízení a majetku investora nebo zhotovitele vlivem zvýšených průtoků.
- Po ukončení prací bude VHP Frýdek – Místek přizván ke kontrole vodního toku.

Předložená žádost bude po splnění výše uvedených podmínek v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Uvedený záměr je možný, protože vzhledem k charakteru nakládání s vodami lze předpokládat, že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod nebo nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod.

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

 Povodí Odry,

státní podnik 230

701 26 Ostrava, Varenská 49

IC: 70890021, DIČ: CZ70890021

Příloha:

Provozní řád

Na vědomí:

Závod 2 Frýdek – Místek, VHP Frýdek - Místek



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 157058/2017

SP. ZN. MMFM_S 18369/2017/OŽPaZ/KliR

VYŘIZUJE: Růžena Klimšová

TEL.: 558 609 495

FAX:

E-MAIL: klimsova.ruzena@frydek-mistek.cz

DATUM: 23.11.2017

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224/8

709 00 Ostrava

Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2, vyjádření

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 17.10.2017 pod č.j. MMFM 138518/2017 Vaši žádost, o souhlas s „provozním řádem čerpání podzemních vod po dobu stavby“.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) k výše uvedenému uvádí následující:

Provozní řád vodního díla se zpracovává dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu. Provozní řád se zpracovává pro provoz nově navrhovaného vodovodu. Provozní řády vodních děl vodoprávní úřad neschvaluje. „Provozní řád čerpání podzemních vod po dobu stavby“ žádný právní předpis neupravuje. Takový provozní řád vodoprávní úřad rovněž neschvaluje. Rozhodnutím dle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona, vodoprávní úřad schvaluje pouze manipulační řády vodních děl.

V případě, že voda z výkopu bude čerpána do vodoteče, v rámci stavebního řízení bude na žádost stavebníka povoleno nakládání s vodami dle vodního zákona. K dnešnímu dni žádost o stavební povolení k vodnímu dílu „Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory - lokalita č. 2“ nebyla u vodoprávního úřadu podaná.

Růžena Klimšová
referent vodního hospodářství

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **102565607-8806-171124100040** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.11.2017 v 10:00:45. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 24.11.2017 09:26:34. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **21 10 87**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Růžena Klimšová, odbor životního prostředí a zemědělství, 51417, Statutární město Frýdek-Místek [IČ 00296643]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Moravskoslezský kraj**
Pracoviště: **Moravskoslezský kraj**
Ostrava dne **24.11.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
HANA SYŠALOVÁ

Otisk úředního razítka:



102565607-8806-171124100040

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 21 10 87, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.