



LEGENDA ZNAČEK

	jednopolový vypínač, řazení 1
	jednopolový vypínač, řazení 1, se signal. zapnutí
	sporáková přípojka 400V/16A, se signal. zapnutí
	svorkovnice hlavního ochranného pospojování
	svítidlo LED pro kuch.linku
	stropní vestavné svítidlo, IP44
	zásuvka 230V/16A, jednonásobná
	zásuvka 230V/16A s víčkem, IP44
	koupelnový infrazářič na stěnu
	nástěnná rozvodnice, 28 modulů
	kabel Cu-J 3x2,5
	kabel Cu-J 5x4
	kabel Cu-J 3x1,5
	vodič ochr.pospojování, v zelenožluté izolaci

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: normální  
Pro umývací prostory a koupelnu platí ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení včetně hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	11/2017	Místo stavby <b>Rekonstrukce byt.jader objektu Penzion pro seniory Frýdek-Místek</b> Lískovecká 86 II, Frýdek-Místek, parc.č.3396/7,8,9,10,11,15,16,17  Název <b>Bytové jádro typu 1</b>  Situační schéma
Měřítko	1:20	
Formát	A3	
Stupeň	DPS	
Investor	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek	Archivní číslo: 89K2017 <span>List 1</span>