



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 29220/2020

Spisová značka: MMFM_S 2808/2020/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona Čechová

Telefon: 558 609 265

E-mail: cechova.simona@frydek-mistek.cz

Datum: 19.02.2020

VYSVĚTLENÍ K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000020**

Název veřejné zakázky: **Zpracování PD – Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č. 1, č. 4, č. 8**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na služby**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Chybí zmínka o veřejném osvětlení (VO), zda má být součástí projektové dokumentace?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že součástí zpracované projektové dokumentace bude návrh rekonstrukce kabelového vedení veřejného osvětlení, sloupy a svítidla zůstávají stávající.

Dotaz č. 2:

Chybí zmínka o stávajícím odvodnění komunikací. Není patrné, zda dešťové vody jsou likvidovány vsaky nebo zaústěny do kanalizace (jednotná nebo dešťová)?

Odpověď:

Ve vybraných lokalitách se nachází stávající jednotná kanalizace, bude-li to technicky možné, zadavatel požaduje návrh řešení odvádění dešťových vod do této stávající jednotné kanalizace. Pokud výše uvedené řešení nebude možné, budou v projektové dokumentaci navrženy vsaky.

Dotaz č. 3:

V rámci lokality č. 4 a č. 8 má být zpracována hluková studie. Na základě této studie má projektová dokumentace navrhnout potřebná opatření?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že závěry hlukové studie budou zpracovány do zpracované projektové dokumentace.

Dále zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html opravený návrh smlouvy, ve kterém je v čl. 2 Předmět a rozsah plnění odst. 11.1 doplněno u projektové dokumentace DÚR - polohopisné a výškopisné zaměření ve formátu *.dgn (verze 7).

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ