



LEGENDA:

TECHNOLOGIE	OSVĚTLENÍ

POZNÁMKY:  
Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem:  
Základní – automatickým odpojením od zdroje  
Doplňková – proudovým chráničem 30mA, dopl. pospojováním CYY 6  
žz, obloukovou ochranou AFDD  
Instalační výška vypínačů: 110cm. Instalační výška zásuvek: 40cm.  
Kabelové vývody pro osvětlení ponechat s min. 1,5m rezervou.  
Rozvody v kuchyni koordinovat s projektem interiéru kuchyně. Rozvody  
strukturované kabeláže a televize nebudou dotčeny touto PD  
Stávající rozvody STA a SK se nesmí nikde přerušit!  
ROZVODY  
– rozvody provést kabely CYY, CYY v drážkách a PVC lištách  
– rozvody na chodbě (přívod z elektroměru) provést  
bezhalogenovým kabelem v bezhalogenových lištách  
– rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000–7–701 ed2  
– elektroinstalace bude provedeno s ohledem na 33–2000–3  
– ochrana před úrazem el. proudem dle čsn 33–2000–4.41ed.2

Stupeň projektové dokumentace:		Datum
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Únor 2020
Autorizovaný projektant	Vypracoval	Č. zakázky
Ing. Vladimír Hořelka	Bohumil Vojtíšek	Měřítko
		1:50
Investor stavby:	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK	Č. výkresu
Místo stavby:	Anenská 689, Frýdek-Místek	
Název zakázky:		<b>D.1.1-06</b>
OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 2+1 V DOMĚ ČP. 689, NA UL. ANENSKÁ , FRÝDEK-MÍSTEK REVIZE 02/2020		Paré č.
Výkres:	Elektroinstalace – technologie	