

14-06-2016
70378**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

FAKO spol. s r.o.

Kotojedská 2588

767 01 Kroměříž

Vaše žádost ze dne, značka:
08.06.2016Naše značka:
058160062
(FM121/Š62/16)Vyřizuje:
Ing. Jan ŠebelíkFrýdek - Místek dne:
10.06.2016**Věc: Zpracování PD - Sanace vlhkosti zdiva v 1.P.P. - Radniční 1148, T.G.Masaryka 1147, Frýdek - Místek****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Frýdek - Místek, nároží ul. T.G.Masaryka a Radniční

Stavebník: Statutární město Frýdek - Místek, Magistrát, Radniční 1148, Frýdek - Místek

Projektant: Ing. Petr Kostka, Kollárova 870/38, Kroměříž

Č. zakázky:

Datum: 5/2016

Předmětem předložené dokumentace je sanace vlhkého zdiva suterénu budovy Magistrátu města F - M. Sanace je spojena s úpravou chodníku podél budovy a chodníku ke křižovatce ulice T.G.M. s ulicí Bruzovskou, Radniční a Revoluční a s návrhem nového, šikmo vedeného chodníku, zkracujícího trasu k přechodu. Povrch chodníků tvoří dlažba ze žulových kostek 4/6, navazuje na stávající povrch chodníků před vstupem do Magistrátu.

Upravované chodníky mají šířku 3,5 a 4,5 m, nový chodník je široký 2 m. Příčný spád všech chodníků je 2%, podélný sleduje spády ulic, který je max. 5,2%. Chodník je v místě přechodu přes ul. T.G.M. opatřen bezbariérovým snížením. V projektu jsou navrženy umělé vodící linie z hladkých žulových desek, navazujících na umělou linii na chodníku před vstupem do Magistrátu. Návrh je proveden ve dvou variantách.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:


1. Při odbočování z umělé vodící linie musí být linie přerušena v délce, odpovídající šířce odbočující linie.
2. Umělá vodící linie musí být tvořena podélně drážkovanou dlažbou, šířka linie je v exteriéru 400 mm, přesah při navázání na přirozenou vodící linii je 800 mm.
3. Pokud je možno využít přirozenou vodící linii, v tomto případě stěnu domu a zvýšený obrubník chodníku, má tato linie přednost před linií umělou.
4. Varovný a signální pás musí být tvořen speciální, certifikovanou, dlažbou s výstupky.
5. Množství vodících linií, navržených v projektu, je možno redukovat, nemusí být na všech trasách chodníků, postačí u hlavní trasy. Varianta č.1 je vhodnější.

Tyto naše připomínky jsme uplatnili v návrhu řešení, který přikládáme ke stanovisku. Pokud bude nutno toto naše řešení konzultovat s památkáři, bylo by vhodné nás k této konzultaci přizvat.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (včetně změny Z1 z února 2010).** Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBORNÝ KONZULTANT

-058-


Ing. Jan Šebelík, odborný konzultantAdr. střediska: Kolaříkova 653, 738 02 Frýdek-Místek
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

NÁVRH ÚPRAV

VOLNÁ PLOCHA

HLAVKÁ DL.

SLEPEČKÁ DLAŽBA

SUTŘENÍ
OBRUBNÍK
20 mm

SUTŘENÍ
OBRUBNÍK
60 mm


STĚNA - PŘÍROZENÁ
VODÍCÍ LINIE

STAV. LINIE
HLAVKÁ DLAŽBA

NOVÁ LINIE ŽULOVÁ DESKA
S VYTRÉZOVANÝMI
PODÉLNÝMI DRAŽKAMI

VÁROVNÝ + SIGNÁLNÍ PÁZ

SLEPEČKÁ DLAŽBA Z UMĚLÉHO
KAMENE DO PAMĚTKOVÝCH
ZÓN (TN TRŽIS 12.03.04)



NOVÁ HLAVKÁ
KAMENNÁ DESKA



KAMENNÁ DESKA S
PODÉLNÝMI DRAŽKAMI

VE FOUŠKOV - MÍSTKU

11. 6. 2016

[Signature]