

## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

197/TO/2016

č.j. ....

k projektové dokumentaci pro stavební povolení

KAPEGO projekt, s.r.o., 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava

.....  
Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek

.....  
Investor, přesná adresa

k.ú. Místek, parc.č. 3132

.....  
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

.....  
**Kašna na náměstí Svobody v Místku**

.....  
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 25.07.2016  
Ve ..... dne ..... razítko a podpis .....

---

# VYJÁDRĚNÍ

## k projektové dokumentaci pro stavební povolení

### Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

TS a.s. provoz Veřejné osvětlení souhlasí s realizací stavby „**Kašna na náměstí Svobody v Místku**“. Rovněž souhlasíme s navrženým technickým řešením napojení kašny na stávající kabel, který je napojen z rozvaděče veřejného osvětlení.

Při stavbě kašny však **d o j d e** k dotčení a přiblížení s dalšími kabely veřejného osvětlení ve správě TS a.s.

- a) V případě, že dojde k dotčení a přiblížení s výše uvedenými kabely a zařízením VO, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Od stožárů VO požadujeme dodržet ochrannou vzdálenost min. 1,0 m, aby nedošlo k jejich uvolnění.  
Kontaktní osoba – mistr VO p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201).
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
  - o veřejného osvětlení
  - o energetické napájení veřejného osvětlení,**organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- c) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- d) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- e) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- f) Demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- g) S ohledem na to, že správce sítí VO neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- h) **Další podmínky:**  
Na případnou přeložku sítí VO je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 211).

**Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

### Vyjádření provozu 400 - Komunikace:

TS a.s. souhlasí s realizací stavby „ **Kašna na nám. Svobody v Místku** „, za těchto podmínek :

- Vstupy do technologické místnosti a retenční nádrže budou osazeny v úrovni dlažby uzamykatelnými litinovými poklopy. Detaily osazení rámu poklopů v napojení na nově navržený spárořez nebo skladbu dlažby, bude řešit RDS
- Technologická místnost a její odvětrání bude řešeno dvěma (2) anglickými dvorky, které budou kryté pororoštem v úrovni dlažby. Osazení rámu pororoštů v napojení na nově navržený spárořez nebo skladbu dlažby, bude řešit RDS. Taktéž bude řešeno zachytávání nečistot a čištění prostoru pod pororoštem
- V RDS bude doplněna část B. Souhrnná technická zpráva, bod B.8. Zásady organizace výstavby, písmeno d) o tabulku zatížitelnosti povrchů nám. Svobody, dle konstrukčních vrstev komunikací a zpevněných ploch, která tvoří přílohu tohoto stanoviska
- V RDS bude doplněna část B. Souhrnná technická zpráva, bod B.8. Zásady organizace výstavby, písmeno l) o návrh provizorního dopravního značení a vyřešení DIO pro částečné omezení pohybu pěších a silničního provozu na náměstí. Minimálně pro provedení překopu k uložení dešťové kanalizace do komunikace a chodníku na p.č. 3132, k.ú. Místek
- V RDS bude doplněna část B. Souhrnná technická zpráva, bod B.8. Zásady organizace výstavby, písmeno m) o podmínky provádění stavby za provozu s ohledem na pohyb pěších osob i automobilů a s ohledem na využití náměstí nejen pro městské akce probíhajícího v roce 2017, jako např. farmářské trhy, streetbasketball a další body. Nepředpokládáme, že by se

podařilo náměstí nebo místo stavby, zcela uzavřít. Minimálně pro provedení překopu k uložení dešťové kanalizace do komunikace a chodníku na p.č. 3132, k.ú. Místek

- Přípojky vodovodu a elektro budou dle DSP stávající, bez zásahu do konstrukčních vrstev komunikací a chodníků
- Přípojka dešťové kanalizace bude dle DSP novostavbou. K provedení překopu komunikace a chodníku nám. Svobody je nutné samostatné stanovisko TS a.s. ke zvláštnímu užívání komunikace na p.č. 3132, k.ú. Místek
- V případě uložení inženýrské sítě výkopovou technologií (překopem) do tělesa komunikace, parkoviště nebo chodníku, požádejte Magistrát města Frýdek – Místek, odbor správy obecního majetku, o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu
- Rozhodnutí o uložení inženýrské sítě do tělesa komunikace, parkoviště nebo chodníku výkopovou technologií (překopem), Vám vydá místně příslušný speciální stavební úřad Magistrátu města Frýdek – Místek – odbor dopravy a silničního hospodářství (SSÚ) na základě samostatného stanoviska TS a.s.

#### Příloha :

Zatížitelnost povrchů nám. Svobody dle konstrukčních vrstev komunikací a zpevněných ploch

#### Na vědomí :

MmFM – odbor investiční

MmFM – odbor správy obecního majetku

MmFM – odbor dopravy a silničního hospodářství

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 - Komunikace  
Ing. Zbyněk Plšek

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení  
Olga Nytrová

ve Frýdku-Místku dne 30.08.2016

TS a.s. ①  
tř. 17. listopadu 910  
738 02 Frýdek-Místek  
za TS a.s.  
Bc. Michal Rylko  
místopředseda představenstva