PŮDORYS 1.NP - NÁVRH
M 1:100



KUCHYŇ - PLYNOINSTALACE

PŘÍVOD PLYNU 3/4" V PODLAZE (7kW)
1x VENTIL 1/2" NALEŽATO 0,05m NAD PODLAHOU
ROVNOBĚŽNĚ S PŘEDNÍ HRANOU PLYN. STOLIČKY
PLYN. STOLIČKU NAPOJIT OHEBNOU PANCÁŘOVOU HADICÍ

PŘÍVOD PLYNU 3/4" V PODLAZE (2,35kW)
1x VENTIL 1/2" NALEŽATO 0,05m NAD PODLAHOU
ROVNOBĚŽNĚ S PŘEDNÍ HRANOU PÁNVE
PÁNEV NAPOJIT OHEBNOU PANCÁŘOVOU HADICÍ

PŘÍVOD PLYNU 3/4" V PODLAZE (24kW)
1x VENTIL 1/2" NALEŽATO 0,05m NAD PODLAHOU
ROVNOBĚŽNĚ S PŘEDNÍ HRANOU SPORÁKU
SPORÁK NAPOJIT OHEBNOU PANCÁŘOVOU HADICÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m^2)
1.01	Zádveří	11,12
1.02	Chodba	6,16
1.03	Kancelář	17,23
1.04	Jídelna/Denní místnost	44,70
1.05	Hračky	3,52
1.06	Herna	78,41
1.07	Sklad matrací	12,01
1.08	Umývarna	16,11
1.09	WC děti	6,06
1.10	WC personál	1,61
1.11	Úklid	1,56
1.12	Chodba	39,81
1.13	Předsíň WC	1,16
1.14	WC	1,12
1.15	Šatna	10,45
1.16	Šatna	5,95
1.17	Zádveří	3,40
1.18	Sklad	2,01
1.19	Sklad	1,89
1.20	Kuchyň	35,54
1.21	Jídelní výtah	1,20
1.22	Chodba	1,60
1.23	Sociální zázemí personál	1,56
Celková plocha 1.NP		304,2

POZNÁMKA

– STÁVAJÍCÍ TOPNÉ ROZVODY ÚT VČ. STOUPAČEK BUDOU ZACHOVÁNY
– NOVÉ DOPOJKY K TĚLESŮM JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZI Cu 15x1 (ALT. OCEL DN15)

– VE VYBRANÝCH MÍSTNOSTECH BUDE STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ PLOCHA DEMONTOVÁNA. NOVĚ JE UVAŽOVÁNO S INSTALACÍ OCELOVÝCH DESKOVÝCH RADIÁTORŮ S BOČNÍM PŘIPOJENÍM.

– VÝKONY OTOPNÝCH TĚLES JSOU UVEDENY PRO TEPLOTNÍ SPÁD 70/55°C

– NOVÉ DOPOJKY TĚLES V KUCHYNI JE NUTNO REALIZOVAT PŘED INSTALACÍ GASTRO

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY Z OCELOVÝCH TRUBEK
- NOVÉ STOUPAČKY Z Cu POTRUBÍ
- NOVÉ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ROZVODY–ÚT
- NOVĚ NAVRŽENÉ Cu ROZVODY
- TV — TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO SAMOTÍŽNÉ SOUSTAVY DN15 kvs=2,5 + HLAVICE S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ
- RŠ — REGULAČNÍ UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ DN15
- NOVĚ NAVRŽENÉ ROZVODY NTL ZEMNÍHO PLYNU

POZNÁMKA

JEDNÁ SE O ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TOPNÉHO SYSTÉMU S ČÁSTEČNĚ VIZUÁLNĚ NEPŘÍPUSTNÝMI ČÁSTMI TOPNÉHO SYSTÉMU. POKUD PŘI REALIZACI DOPOJENÍ NOVÝCH TĚLES BUDOU ZJIŠTĚNY ODLIŠNOSTI OD DOKUMENTACE, PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU PROJEDNÁNY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB + PLYNOINSTALACE

−15°C

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ivo Neužil	Ivo Neužil	Ivo Neužil

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o., Nákvická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek č. 634956
MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

ARCHÍV
STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy

DATUM: LEDEN 2017
PARÉ
Č. ZAKÁZKY: PPS- 24/16
MĚŘÍTKO: 1 : 100

OBJEKT :
ČÁST : D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB + PLYN
OBSAH : PŮDORYS 1.NP

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 24/16-D.1.4.3.b-
Č.V. 01