

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVY POVRCHŮ		
			PODLAHY	STĚNY	STROPY
2.01	ŠATNA	14,0	Zátěžové PVC, Forbo	Vápenná omítka PVC sokl v=100 mm	Vápenná omítka
2.02	VÝDEJNA JÍDEL	7,4	Keramická dlažba, min.60x60cm	Keramický obklad, v = 2000mm, Ker. sokl v=100 mm	Vápenná omítka
2.03	JÍDELNA/DENNÍ MÍSTNOST	31,7	Zátěžové PVC, Forbo	Vápenná omítka PVC sokl v=100 mm	Vápenná omítka
2.04	HERNA	53,7	Zátěžový koberec, Flotex	Vápenná omítka	Vápenná omítka
2.05	HERNA	34,7	Zátěžový koberec, Flotex	Vápenná omítka	Vápenná omítka
2.06	ÚKLID	1,5	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v = 2000mm, Ker. sokl v=100 mm	Vápenná omítka
2.07	SKLAD	3,0	Zátěžové PVC, Forbo	Vápenná omítka PVC sokl v=100mm	Vápenná omítka
2.08	SKLAD LEHÁTEK	7,3	Zátěžové PVC, Forbo	Vápenná omítka PVC sokl v=100mm	Vápenná omítka
2.09	UMÝVÁRNA	10,0	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Vápenná omítka Ker. sokl v=100 mm	Vápenná omítka
2.10	WC DĚTI	6,2	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Vápenná omítka Ker. sokl v=100 mm	Vápenná omítka
2.11	WC PERS.	1,7	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Vápenná omítka Ker. sokl v=100 mm	Vápenná omítka

Legenda značek PO

	Požárně dělicí konstrukce
N1.02/N2 II.SPB	Požární úsek v 1.NP až 2.NP s pořadovým číslem 02, stupeň požární bezpečnosti II.
REI 30 DP2	Požadovaná požární odolnost vodorovných konstrukcí pro mezní stavy R, E, I 30 minut, druh konstrukce DP2
REI 30 DP2	Požadovaná požární odolnost svislých konstr. pro mezní stavy R,E,I 30 minut, druh konstrukce DP2
EW 15 DP2	Požární uzávěr omezující šíření tepla s pož. odolností 15 min, druh konstrukce DP2
EI 15 DP3-C	Požární uzávěr bránící šíření tepla s pož. odolností 30 min, druh konstrukce DP3, kouřotěsný, se samozavíračem
ADS	Zařízení autonomní detekce a signalizace
	Nouzové osvětlení
	Východ na volné prostranství
	Směr úniku
D25 30M	Hadicový systém D25, hadice 30 m
	Přenosný hasící přístroj
	Rozmístění pouze orientační

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Ing. Kania Jan	Ing. Galas Václav	Ing. Foldyna David

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek č. 634956

MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003

ARCHÍV

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

STUPEŇ: DUR+DSP

NÁZEV AKCE :

Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy

DATUM: ZÁŘÍ 2016

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: PPS- 24/16

OBJEKT :

ČÁST : D.1.3 - POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO: 1 : 100

OBSAH :

PŮDORYS 2.NP - PO

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 24/16-D.1.3.b-

Č.V. D.1.3.02 b