

[illegible]

ČÍSLO	MÍSTNOST	M ²	PODLAHA	STĚNY A STROP
2.1	KANCELÁŘ	15,2		MALBA + BĚLN. OBKLAD U UMÝVADLA A KUCH.L.
2.2	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	20,0	PVC ZATEŽOVÉ, S AKUST. PĚNOU	MALBA
2.3	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST SE ŠAT. KOUTEM	21,1		MALBA + BĚLN. OBKLAD U UMÝVADLA + OMYVATELÝ NÁTER ŠATN. KOUTU V=1,8 M
2.4	KANCELÁŘ – DEKSOVÁNÉ PRACOVŠTE POLICE	11,5		MALBA + BĚLN. OBKLAD U KUCH. LNKY
2.5	SCHODIŠTĚ	10,2		MALBA + SOKLOVÝ OMYV. NÁTER V=1,3 M
2.6	WC ŽENY PERSONÁL	1,3		MALBA + BĚLN. OBKLAD V= 1,3 M
2.7	WC MUŽI PERSONÁL	1,3		MALBA + BĚLN. OBKLAD V= 1,3 M
2.8	SPRCHA	3,4		MALBA + BĚLN. OBKLAD U UMÝVADLA V SPRCH. KOUTU V= 2,0 M
2.9	OKRUDOVA KLOMORA	1,0		MALBA + BĚLN. OBKLAD V= 1,3 M

Hranice požárního úseku
Nadzemní požární úsek v 1. NP
 s požad. 1. stupně požární bezpečnosti

Požární uzávěr omezující šíření s odolností 15 minut
EW 15DP3+C+S

učinnosti, kolísajícího úrovně dřívo
samozavírací zařízení, kouřotěsný

REI15DP1
Požadovaná požární odolnost svléklé konstrukce konstrukce pro mezní stavy R, E, IM 15 minut, konstrukce druhu DP1

Σ REI15DP1
Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R_E, E_i 15 minut, konstrukce druhu DP1

[illegible]