



POZNÁMKA
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33
2000-4-41 ed2. PODMÍNKY PRO SÍŤ TN.
VNĚJŠÍ Vlivy viz TECHNICKÁ ZPRÁVA
SVĚTELNÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY VODIČI CYKY A CYKLO PATŘIČNÝCH
PŘÍŘEZŮ ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU.VÝŠKA OSAZENÍ SPÍNAČŮ JE 1,2m
OD PODLAHY.

LEGENDA PŘÍSTROJŮ A SVÍTEL

- SPÍNAČ ŘAZ.1 TANGO
- PŘEPÍNAČ ŘAZ.5 TANGO
- TLAČÍTKO TANGO S ORIENT.DOUTNAVKOU
- ODB.KRABICE KU68-1902 SE SVORKAMI WAGO
- ODB.KRABICE KO97/5 SE SVORKAMI WAGO,

- A – ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO CORSO-PC,60W,IP65
- C – NOUZOVÉ SVÍTLIDLO KOKR-111,1x11W,1hod.,IP42
- D – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO FALCON-136-AR-EP,1x36W,IP20
- E – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO FALCON-236-AR-EP,2x36W,IP20-EZ VYRTYCH

VYPRACOVAL Zdeněk HOZA		DATUM 11/2017
SCHVÁLIL Zdeněk HOZA		ÚČEL: Technická pomoc
INVESTOR Statutární město Frydek-Místek,Magistrát města Frydku-Místku, odbor správy obecního majetku		Č.ZAK. 21/2017
MÍSTO STAVBY Číslo popisné 39, Zelinkovice		
STAVBA ČÍSLO POPISNÉ 39, ZELINKOVICE OPRAVA HASIČSKÉ ZBRŮJNICE	17-11-21	
	MĚŘÍTKO	POČET A4:2
OBSAH 2.NP-UMĚLÉ OSVĚTLENÍ	1:50	POŘADOVÉ Č. 5